

Vyjádření k žádosti z: 24.03.2020
Číslo jednací: 10217/2020-SŽ-OŘHKR-SPS
Název stavby: Václavice - St. II
demolice objektu

Termín vyjádření: 17.04.2020
Vypracováno dne: 24.03.2020

Vyjádření:

Souhlasím Nesouhlasím Je nutno splnit podmínky
Objekt je napájen el. energií z LDSŽ podzemním kabelovým vedením. Před zahájením demoličních prací je nutné objekt od přívodu el. energie odpojit. V těsné blízkosti objektu podél kolejí se nachází nové pozemní kabelové sítě VN a NN ve správě SEE. Jedná se o VN přípojku pro napájení žst. Václavice a NN kabelové sítě pro napájení a ovládání EOv a osvětlení kolejiště. Kabelové trasy je nutné vytýčit a předem dohodnout a zajistit ochranu kabelů před poškozením. Při provádění demoličních prací musí být jako dozor přítomen pracovník SEE. Vytýčení kabelových tras, odpojení objektu a dozor zajistí a podmínky pro zajištění ochrany kabelů sdělí p. Tomáš Podolník, tel.: 724 757 680.

Č.j.:

Dokončil / podepsal: Krtička Jiří Ing.