

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 09179/2020/2
Č. j.: KHSHK 09594/2020/HOK.NA/Ha
Vyřizuje: Mgr. Lenka Hartmanová
Tel.: 491 407 818
E-mail: lenka.hartmanova@khshk.cz

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Králové
IDDS: uccchjm

V Náchodě dne 9. dubna 2020

Závazné stanovisko ke způsobu odstranění stavby „Odstranění stavědlového domku v k.ú. Provodov, obec Provodov“

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 128 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila v souladu s § 30 a násl. zákona o ochraně veřejného zdraví, 82 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení § 7 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů žádost Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČO 709 94 234, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové o vydání závazného stanoviska k odstranění stavby.

Po zhodnocení souladu předložené dokumentace bouracích prací s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

Se způsobem odstranění stavby „Odstranění stavědlového domku v k.ú. Provodov, obec Provodov“

se souhlasí.

Odůvodnění

Dne 25. března 2020 obdržela Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“) žádost Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČO 709 94 234, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové o vydání závazného stanoviska k odstranění stavby „Odstranění stavědlového domku v k.ú. Provodov, obec Provodov“.

Projektovou dokumentaci vypracovala Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, IČO 70994234.

Předložená projektová dokumentace řeší demolici stavědlového domku na trati Týniště nad Orlicí – Náchod ve stanici Václavice km 54,364 na stavební parcele č. 449, k.ú. Provodov. Jedná se o přízemní, částečně podsklepený objekt se sedlovou střechou a krytinou z osinkocementových tašek. Předmětný objekt je v současnosti prázdný, ve špatném technickém stavu. Zastavěná plocha objektu je 69 m².

Střešní krytina je z materiálů obsahujících azbest.

Dle předložené projektové dokumentace bude před započítím prací stanoveno kontrolované pásmo, které bude pokryto polyetylenem a v tomto pásmu bude umístěn i speciální kontejner. V pásmu se budou pohybovat pouze osoby v ochranných oblecích – speciální kombinézy s kuklou a filtrační maskou. Před započítím rozebírání bude aplikován speciální postřik ke snížení prašnosti a zátěže prostředí. Šablony s obsahem azbestu budou postupně rozebírány a snášeny do uzavíratelných neprodyšných vaků, které budou v kontejnerech neprodleně odváženy na skládku k tomu určenou. Pracovníci budou před započítím prací proškoleni a budou požívat předepsané ochranné pomůcky. Pracovníci při opuštění pásma budou očištěni a zbaveni obleků.

Upozorňujeme na povinnost zaměstnavatele vyplývající z ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, hlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví takové práce, při nichž mohou být zaměstnanci exponováni azbestu. Náležitosti hlášení prací s azbestem uvádí vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest, musí být dodržena opatření k ochraně zdraví, blíže § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Harmonogram prací s azbestem a jejich provedení je uveden v Metodickém návodu pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi, vydaným Ministerstvem životního prostředí (Praha 2018).

Předmětem hodnocení je také hluk ze stavební činnosti, který dává předpoklad splnění hygienického limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru bude dodržován dle požadavků § 12 odst. 9 části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“). Odstraňování stavby bude prováděno ručně a strojně bez použití trhavin. Vhodnou technologií bude omezena prašnost a hluk. Demoliční práce budou prováděny pouze v denní době, a to v čase od 7:30 hod. do 16:00 hod. Veškeré odpady ze stavby budou tříděny.

Předložená projektová dokumentace je z hlediska ochrany před hlukem zpracována v souladu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Na základě zde uvedených skutečností dospěl orgán ochrany veřejného zdraví k závěru, že jsou splněny podmínky na ochranu před hlukem v chráněných venkovních prostorech staveb v denní době.

Mgr. Lenka Hartmanová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
územní pracoviště Náchod

