

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 13799/2022-SŽ-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Lenka Pluhařová
Mobil +420 601 084 416
E-mail Pluharova@spravazeleznic.cz

„Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 15

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz 90)

SO 10-61-01 Hala, ST, OTV – žádáme o revizi položek poř. č. 92 a 124. Některé plastové výrobky jsou ve výkazu duplicitně.

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství
92	64815		PARAPETNÍ DESKY Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT	M2	43,520
			<p>bližší specifikace fiz TZ. tabulka plastových výrobků</p> <p>P1 plocha * počet * rezerva 10% 0,2*1,18*22*1,1=5.711 [B]</p> <p>P2 plocha * počet * rezerva 10% 0,2*1,53*6*1,1=2.020 [C]</p> <p>P3 plocha * počet * rezerva 10% 0,26*1,21*12*1,1+0,36*1,21*2*1,1=5.111 [A]]</p> <p>P4 plocha * počet * rezerva 10% 0,18*1,21*10*1,1=2.396 [D]</p> <p>P5 plocha * počet * rezerva 10% 0,23*1,56*2*1,1=0.789 [E]</p>		

			P6 plocha * počet * rezerva 10% 0,18*1,56*5*1,1 =1.544 [F] P7 plocha * počet * rezerva 10% 0,28*68*1*1,1 =20.944 [G] P8 plocha * počet * rezerva 10% 0,13*35*1*1,1=5.005 [H] Celkem: B+C+A+D+E+F+G+H=43.520 [I]		
124	R76421		OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PLASTU	M2	36,511
			dle tabulky v TZ - Tabulka klempířských výrobků šířka * délka * počet * rezerva 5% P1 0,2*1,18*22*1,05=5,452 [A] P2 0,2*1,53*6*1,05=1,928 [B] P3 0,26*1,21*14*1,05=4,625 [C] P4 0,18*1,21*10*1,05=2,287 [D] P5 0,23*1,56*2*1,05=0,753 [E] P6 0,18*1,56*5*1,05=1,474 [F] P7 0,28*68*1*1,05=19,992 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=36,511 [H]		

Odpověď na dotaz č. 90:

Duplicitní položka s kódem R76421 byla z výkazu výměr SO 10-61-01 odstraněna:
~~R76421 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PLASTU M2 — 36,511~~

Dotaz 91)

SO 10-40-01 Kabelovod. Žádáme o revizi měrné jednotky položky poř. č. 21

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství
21	R-703756_		Protipožární prostupy	KUS	1,200

Odpověď na dotaz č. 91:

Měrné jednotky v odkazované položce jsou v pořádku – byl opraven chybný údaj o množství:
R-703756_ Protipožární prostupy KUS 2,000 (původně 1,200)

Dotaz 92)

Žádáme zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace stavební části ohledně výplní otvorů a to:

- 1/ v TZ str. 9 a 28 je uveden tepelný prostup 1,6 , v tab výrobků 1,4 - co platí?
- 2/ U poz. 1-6 bude opravdu vnitřní parapet z titanzinku a pokud ano jak bude vypadat, jako exteriérový?
- 3/ Parapety titanzinkové se opravdu budou lakovat?
- 4/ Plastové parapety interiérové se v RAL 8019 nevyrábí
- 5/ Plastové parapety jsou nevhodné pro venkovní použití viz poz. 8,9
- 6/ U venkovních rolet není uvedeno ovládání / ruční nebo el./, barva lamel, schránky, vodících lišt.
- 7/ Podle umístění oken bude schránka viditelná a bude zasahovat do průhledu okna?
- 8/ Vrata budou zřejmě sekční, nevíme co je myšleno barvou zárubně, která není vidět při pohledu z venku a zevnitř jsou to pozink, vodící lišty a ty se nelakují, barva vlastních vrat musí být dle vzorníku výrobce , žádáme upřesnit . Překlad nad vraty o výšce 400mm je málo.
- 9/ Pro montáž budou použity parapásky?

Odpověď na dotaz č. 92:

- 1) Platí hodnota 1,4 W/m²K.
- 2) u oken O1, O2 a O3 budou vnitřní parapety hliníkové viz „tabulka klempířských výrobků“ (prvky s označením K3, K4, a K5).
- 3) U TiZn parapetů není „lakování“ v dokumentaci výslovně požadováno. Je požadována pouze povrchová úprava v konkrétní barvě (tedy nikoli přírodní kov).
- 4) Pro vnitřní plastové parapety bude použita barva „tmavě hnědá“, bez upřesnění konkrétního barevného odstínu. Konkrétní odstín bude vybrán na základě vzorkování.
- 5) Z důvodu blízkosti trakčního vedení, veškeré klempířské prvky mezi nově navrženým objektem a kolejí 65 musejí být z plastu. Okapové žlaby, okapové svody, okapníčky, parapety“ a okna. Zhotovitel použije výrobky vhodné pro venkovní použití.
- 6) Rolety budou ovládány elektricky – každá s vlastním ovládáním z interiéru. Barevnost lamel, schránky a vodících lišt bude sjednocená s exteriérovým vzhledem oken tzn. RAL 8019.
- 7) Viz detail č. 7 – schránka rolety je schována v překladu okna – do průhledu okna nezasahuje.
- 8) Ano vrata budou sekční, lišty budou pouze pozinkované. Co se týče vrat samotných, bude použita barva „tmavě šedá“, bez upřesnění konkrétního barevného odstínu. Konkrétní odstín bude vybrán na základě vzorkování. Výška překladu vychází ze statického výpočtu a byla vyhodnocena, jako dostačující. Nad překladem je dále nadezdívka z pórobetonových tvárnic.
- 9) Montáž bude provedena dle technologického předpisu vybraného dodavatele v souladu s tepelně technickými nároky na výplně otvorů.
V případě použití pásek se standardně v interiéru používá parotěsná a z exteriéru pak hydroizolační páska, to však nevylučuje jiná řešení připojovací spáry.

Dotaz 93)

Žádáme zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace stavební části ohledně výztuže a to:

- 1) Ve výkazu výměr v položce 55 je chybné množství výztuže, kde v PD výkres D.2.2.1.1.2.3.1, je tabulce výztuží 15.619kg, v dalších výkresech je další výztuž. Žádáme upravit výkaz výměr v souladu s PD .

Odpověď na dotaz č. 93:

Byla opravena výměra u položky, kde nedošlo ke strojovému sečtení všech položek vypsaných v poli „výpočet množství“.

Položka SO 10-61-01:

272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 190,214 (původně 0,957)

Sdělení zadavatele

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Dodatku č. 15 a se změnami uvedenými v předchozích Dodatcích zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 2 dny je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 09 / 06 / 2022 nahrazeno: **04 / 08 / 2022** Čas 09:00

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 09 / 06 / 2022 nahrazeno: **04 / 08 / 2022** Čas 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

Výkaz výměr – Přemístění haly OTV_OR_Praha_ZM11_220713

V Praze dne 13. 07. 2022

.....
Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)