



Tichá Iveta, DiS. Tichai@spravazeleznic.cz

20. 5. 2022, 11:16

Komu: KK3K@seznam.cz, KonopasekP@spravazeleznic.cz, Strycharski@spravazeleznic.cz,
MartinekP@spravazeleznic.cz, Janca@spravazeleznic.cz, PolakP@spravazeleznic.cz
...a další (3)

Kopie: Krystovova@spravazeleznic.cz, Pokos@spravazeleznic.cz

RE: Rekonstrukce VB v žst. Aš - vypořádání připomínek k PDPS



Dobrý den pane Kubíčku,

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem prověřilo zapracování připomínek v předložené verzi dokumentace PDPS.

Žádáme o zapracování připomínky od Ing. Klímové:

V SO 00-71-01 v příloze 1.301 TZ Vytápění – doplnění odměření vody a tepla do jednotlivých větví nenalezeno, žádáme o doplnění.

Reakce projektanta na tuto připomínku: Měříme elektřinu a vodu, teplo měříme celkově na vstupu do rozdělovače topení

S návrhem měření tepla na vstupu rozdělovače – souhlasíme, **ale měření na jednotlivých okruzích bychom potřebovali určitě aspoň na okruh do radiátorů, abychom byli schopni určit spotřebu pro podlahové vytápění ve veřejných prostorách a pokladně.**

Tuto připomínku je nutné zapracovat ve smyslu doplnění měření alespoň na okruh radiátorů. (VPP musí být samostatně účtovány, jsou ekonomicky sledovány)

Ostatní správy OŘ se zapracováním svých připomínek souhlasí.

Tímto žádáme o dořešení připomínky Ing. Klímové.

S pozdravem

Iveta Tichá, DiS.

**Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem**

Vedoucí oddělení
Odbor přípravy staveb, Oddělení investiční

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
T: 972 422 246
M: 601 158 726
E: tichai@spravazeleznic.cz
www.spravazeleznic.cz

From: KK3K@seznam.cz <KK3K@seznam.cz>

Sent: Thursday, May 12, 2022 1:05 PM

To: Konopásek Patrik, Ing. <KonopasekP@spravazeleznic.cz>; Strycharski Radim, Ing. <Strycharski@spravazeleznic.cz>; Martinek Petr, Ing. <MartinekP@spravazeleznic.cz>; Janča Pavel <Janca@spravazeleznic.cz>; Polák Petr, Ing. <PolakP@spravazeleznic.cz>; Kučera Ladislav, Ing., MBA

<KuceraLa@spravazeleznic.cz>; Altman Petr <AltmanP@spravazeleznic.cz>; Tichá Iveta, DiS.

<Tichal@spravazeleznic.cz>; Kryštovová Dagmar <Krystovova@spravazeleznic.cz>

Subject: Rekonstrukce VB v žst. Aš - vypořádání připomínek k PDPS

Vážení,

dovolil bych si Vás požádat o kontrolu vypořádání Vašich připomínek k akci Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš. V příloze Vaše původní připomínky přepsané do protokolu o vypořádání připomínek, včetně poznámek o způsobu zpracování.

Dále příkládám odkaz na úložiště s upravenou PDPS:

<https://1drv.ms/...78J>

Pokud byly Vaše připomínky vyřešeny, prosím o emailové odsouhlasení zpracovaných připomínek z vyjádření ze dne 7.1.2022.

Děkuji.

S přáním krásného dne

Břetislav Kubíček

603 854 595

----- Původní e-mail -----

Od: Klímová Stanislava, Ing. <KlimovaS@spravazeleznic.cz>

Komu: Tichá Iveta, DiS. <Tichal@spravazeleznic.cz>

Datum: 17. 5. 2022 10:51:33

Předmět: RE: Rekonstrukce VB v žst. Aš - vypořádání připomínek k PDPS

Měření tepla na vstupu rodělovače – ok, měření na jednotlivých okruzích bychom potřebovali určitě aspoň na okruh do radiátorů, abychom byli schopni určit spotřebu pro podlahové vytápění ve veřejných prostorách a pokladně.

S pozdravem

Ing. Stanislava Klímová

**Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem**

vedoucí oddělení ostatních energií a služeb

Odbor energetiky a služeb, oddělení ostatních energií a služeb

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

pracoviště : K Můstku 1451/2, 400 01 Ústí nad Labem

M 724 482 888

E klimovas@spravazeleznic.cz

www.spravazeleznic.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese <http://www.spravazeleznic.cz/...zka>

From: Tichá Iveta, DiS. <Tichal@spravazeleznic.cz>

Sent: Thursday, May 12, 2022 1:28 PM

To: Konopásek Patrik, Ing. <KonopasekP@spravazeleznic.cz>; Strycharski Radim, Ing.

<Strycharski@spravazeleznic.cz>; Martinek Petr, Ing. <MartinekP@spravazeleznic.cz>; Janča Pavel

<Janca@spravazeleznic.cz>; Polák Petr, Ing. <PolakP@spravazeleznic.cz>; Kučera Ladislav, Ing., MBA <KuceraLa@spravazeleznic.cz>; Altman Petr <AltmanP@spravazeleznic.cz>; Klímová Stanislava, Ing. <KlimovaS@spravazeleznic.cz>; Hyka Milan <Hyka@spravazeleznic.cz>
Cc: Zíkl Lubomír <Zíkl@spravazeleznic.cz>; Novotný Jaroslav <NovotnyJ@spravazeleznic.cz>; Kemrová Zuzana, Ing. <Kemrova@spravazeleznic.cz>; Nožička Petr <Nozicka@spravazeleznic.cz>; Starý Josef, DiS., MBA <Stary@spravazeleznic.cz>
Subject: RE: Rekonstrukce VB v žst. Aš - vypořádání připomínek k PDPS

Dobrý den všem,
zasílám protokol o vypořádání přip. Souhlas či komentář k vypořádání připomínek zašlete prosím nejpozději do středy 18.5.22. na email: KK3K@seznam.cz, do kopie krystovova@spravazeleznic.cz a tichai@spravazeleznic.cz

Odkaz na zpracovanou dokumentaci je níže v odkazu. Pokud nebude fungovat, vkládám též na odkaz:
[\\10.100.28.26\04_Sdileny_UNT_INVESTICE - projekty roztříděno\Jmenovité akce\příprava VB\S611700144_VB Aš\PDPS\PDPS zprac přip. 12.05.22\folder \(1\).zip](\\10.100.28.26\04_Sdileny_UNT_INVESTICE_-_projekty_roztříděno\Jmenovité_akce\příprava_VB\S611700144_VB_Aš\PDPS\PDPS_zprac_přip._12.05.22\folder_(1).zip)

V případě kolizních bodů mě prosím kontaktujte a poradíme se v rámci OŘ.

Předem velice děkuji za spolupráci.
S pozdravem

Iveta Tichá, DiS.

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení
Odbor přípravy staveb, Oddělení investiční

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
T: 972 422 246
M: 601 158 726
E: tichai@spravazeleznic.cz
www.spravazeleznic.cz

From: KK3K@seznam.cz <KK3K@seznam.cz>
Sent: Thursday, May 12, 2022 1:05 PM
To: Konopásek Patrik, Ing. <KonopasekP@spravazeleznic.cz>; Strycharski Radim, Ing. <Strycharski@spravazeleznic.cz>; Martinek Petr, Ing. <MartinekP@spravazeleznic.cz>; Janča Pavel <Janca@spravazeleznic.cz>; Polák Petr, Ing. <PolakP@spravazeleznic.cz>; Kučera Ladislav, Ing., MBA <KuceraLa@spravazeleznic.cz>; Altman Petr <AltmanP@spravazeleznic.cz>; Tichá Iveta, DiS. <Tichai@spravazeleznic.cz>; Kryštovová Dagmar <Krystovova@spravazeleznic.cz>
Subject: Rekonstrukce VB v žst. Aš - vypořádání připomínek k PDPS

Vážení,

dovolil bych si Vás požádat o kontrolu vypořádání Vašich připomínek k akci Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš. V příloze Vaše původní připomínky přepsané do protokolu o vypořádání připomínek, včetně poznámek o způsobu zpracování.

Dále přikládám odkaz na úložiště s upravenou PDPS:

<https://1drv.ms/...78J>

Pokud byly Vaše připomínky vyřešeny, prosím o emailové odsouhlasení zpracovaných připomínek z vyjádření ze dne 7.1.2022.

.....

Děkuji.

S přáním krásného dne

Břetislav Kubíček

603 854 595

Přílohy



Protokol o vypořádání připomínek PDPS AŠ.xlsx – Excel, 99 kB



Stáhnout

[Zobrazit ›](#)