



Surý Aleš, Bc. SuryA@spravazeleznic.cz ▼

31. 5. 2022, 16:16

Komu: KK3K@seznam.cz

✉ RE: Rekonstrukce VB v žst. Aš - vypořádání připomínek k PDPS



Dobrý den,

ano, potvrzuji.

S pozdravem

Bc. Aleš Surý

**Správa železnic, státní organizace
Generální ředitelství**

Vedoucí oddělení
úsek provozuschopnosti dráhy
odbor elektrotechniky a energetiky
oddělení hlavního energetika

Hlaváčova 206, 530 02 Pardubice

T 972 322 824

M 601 102 281

E Surya@spravazeleznic.cz

spravazeleznic.cz

From: KK3K@seznam.cz <KK3K@seznam.cz>

Sent: Tuesday, May 31, 2022 2:58 PM

To: Surý Aleš, Bc. <SuryA@spravazeleznic.cz>

Subject: RE: Rekonstrukce VB v žst. Aš - vypořádání připomínek k PDPS

Vážený pane Surý,

omlouvám se, mohu tedy považovat Vaše připomínky za vypořádané?

Děkuji za potvrzení.

S přáním krásného dne

Břetislav Kubíček

603 854 595

----- Původní e-mail -----

Od: Surý Aleš, Bc. <SuryA@spravazeleznic.cz>

Komu: 'KK3K@seznam.cz' <KK3K@seznam.cz>

Datum: 11. 5. 2022 14:32:03

Datum: 11. 5. 2022 14:22:19

Předmět: RE: Rekonstrukce VB v žst. Aš - vypořádání připomínek k PDPS

děkuji

Bc. Aleš Surý

Správa železnic, státní organizace
Generální ředitelství

Vedoucí oddělení
úsek provozuschopnosti dráhy
odbor elektrotechniky a energetiky
oddělení hlavního energetika

Hlaváčova 206, 530 02 Pardubice
T 972 322 824
M 601 102 281
E Surya@spravazeleznic.cz
spravazeleznic.cz

From: KK3K@seznam.cz <KK3K@seznam.cz>

Sent: Wednesday, May 11, 2022 2:29 PM

To: Surý Aleš, Bc. <SuryA@spravazeleznic.cz>

Subject: RE: Rekonstrukce VB v žst. Aš - vypořádání připomínek k PDPS

Vážený pane Surý,

děkuji za poznámky, zprávu opravím.

Kalorimetr jsme doplnili do rozdělovače - viz přiložený výkres vytápění.

S přáním krásného dne

Břetislav Kubíček

----- Původní e-mail -----

Od: Surý Aleš, Bc. <SuryA@spravazeleznic.cz>

Komu: 'KK3K@seznam.cz' <KK3K@seznam.cz>

Datum: 11. 5. 2022 14:22:19

Předmět: RE: Rekonstrukce VB v žst. Aš - vypořádání připomínek k PDPS

Dobrý den,

k vypořádání připomínek mám jen drobné poznámky:

FVE-bez připomínek

Elektromobilita-v odst. B.2.2 a) opravit číslo vyhlášky 266/2021 S. (je uvedeno 266/202 Sb.), jinak bez připomínek

Kalorimetry-dle telefonické dohody do textu příslušných PD doplnit informaci, že na výstupu z TČ

bude pro teplovodní větev osazen kalorimetr s dálkovým přenosem přes rozhraní M-BUS

bude pro topnou větev usazen kalomnem s datovým přenosem přes rozhraní PDPS.

S pozdravem

Bc. Aleš Surý

Správa železnic, státní organizace
Generální ředitelství

Vedoucí oddělení
úsek provozuschopnosti dráhy
odbor elektrotechniky a energetiky
oddělení hlavního energetika

Hlaváčova 206, 530 02 Pardubice
T 972 322 824
M 601 102 281
E Surya@spravazeleznic.cz
spravazeleznic.cz

From: KK3K@seznam.cz <KK3K@seznam.cz>

Sent: Thursday, May 5, 2022 4:07 PM

To: Surý Aleš, Bc. <SuryA@spravazeleznic.cz>; Plocek Ondřej, Ing. <Plocek@spravazeleznic.cz>

Subject: Rekonstrukce VB v žst. Aš - vypořádání připomínek k PDPS

Vážení,

dovolil bych si Vás požádat o kontrolu vypořádání Vašich připomínek k akci Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš.

V příloze Vaše původní připomínky přepsané do protokolu o vypořádání připomínek, včetně poznámek o způsobu zapracování. Dále je přiložen projekt FVE a venkovní rozvody NN (kde jsou vyznačeny pod ozn. G zásuvky pro nabíjení elektrokol, J přívod pro cykloboxy s možností nabíjení a příprava pro elektromobilitu - pouze kabelový žlab).

Dále přikládám odkaz na úložiště s upravenou PDPS:

<https://1drv.ms/...78J>

Hlavní měření je ve stožárové trafostanici, podružné měření spotřeby el. energie je soustředěno do hlavní rozvodny OP41 v přístavbě technologického objektu SO 00-72-01 - viz přehledové schéma napájení.

Pokud byly Vaše připomínky vyřešeny, prosím o emailové odsouhlasení zapracovaných připomínek.

Děkuji.

S přáním krásného dne

Břetislav Kubíček

603 854 595