

Váš dopis zn. CESTA S611700144

Ze dne 15. října 2021
Naše zn. 20258/2021-SŽ-ORŽ UNL-OPS
Listů/příloh 3/0

Vyřizuje Iveta Tichá, DiS
Telefon
Mobil +420 601 158 726
E-mail tichai@spravazeleznic.cz

Datum 01. listopadu 2021

Správa železnic, s. o.
SS západ
Dagmar Kryštofová
Sokolovská 1955/278
190 00 Praha 9 - Libeň
(odesláno přes CESTa)
Krystovova@spravazeleznic.cz

Souhrnné vyjádření ORŽ Ústí nad Labem k dokumentaci pro vydání společného povolení stavby: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš“.

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem posoudilo předloženou dokumentaci DUSP se zapracovanými připomínkami, a nemá k ní zásadních námitek.

K předložené dokumentaci máme za Oblastní ředitelství konkrétní níže uvedené připomínky:

ORŽ UNL OOČ:

Ing. Patrik Konopásek

K předložené dokumentaci nemáme zásadních připomínek.

K připomínce týkající se smlouvy o umístění informačních nosičů (klaprámů) bylo z naší strany uvedeno, že není nutné v definovaném počtu 6x nosičů (4ks klaprámů o velikosti A0, - 1x ks „klaprámů“ o velikosti A1, - 1x ks letákový zásobník u pokladny) dodržet. Aktuálně předložený návrh s umístěním a vytvořením možné modifikace pro elektronické zobrazení počítá - k uvedenému nemáme připomínek. Finální umístění statických nosičů může ~~tak~~ být realizováno dle aktuálního požadavku a vzájemného souhlasu mezi SŽ a ČD a případná modifikace pro elektronické zobrazení dle budoucího řešení zobrazovacího zařízení.

ORŽ UNL SEE – Oblast KV:

Strycharski Radim, Ing.

Souhlasím bez připomínek

ORŽ UNL SMT:

Hejlová Blanka, Ing.

Souhlasím bez připomínek.

OŘ UNL správa pozemních staveb:

Martinek Petr Ing.

Souhlasím bez připomínek.

Požadujeme předložení dalšího stupně PD ke kontrole vyřešení připomínek pro realizaci.

OŘ UNL SSZT – oblast KV:

Pavel Janča

Zabezpečovací zařízení je v souladu s dříve projednaným postupem bez připomínek.

Připomínky k D.1.2 Sdělovací zařízení

U všech dálkově ovládaných a dohlížených systémů je nutné zřídit výstupy do DDTS Správy železnic, a to jak zařízení SŽ, tak SECURITY – rozhlas, PZTS a LDP, informační systémy a kamerové systémy).

PS 00-02-21 Rozhlasové zařízení

Technická zpráva

bod 7.2 a 7.6

Stanici hlasatele nahradit za zapojovač TOP pro místní ovládání rozhlasu v dopravní kanceláři.
bod 8.1

Systém AIS nahradit správně za ASIS a zpracovat do PS 00-02-61, protože není součástí rozhlasového zařízení, ale informačního. OHM ponechat v rozhlasovém zařízení.

PS 00-02-71 Jednotný čas

V technické zprávě doplnit bod 7.2 – hlavní hodiny řízené signálem DCF.

OŘ UNL ST KV:

Polák Petr Ing.

Požadujeme předložení dalšího stupně PD ke kontrole vyřešení připomínek pro realizaci.

OŘ UNL ÚNT OES - Odd. elektrické energie:

Schneider Milan, Ing.

Souhlasím bez připomínek

OŘ UNL ÚNT OES - Odd. ostatních energií a služeb:

Ing. Stanislava Klímová

Souhlasím bez připomínek

OŘ UNL ÚNT Oddělení ekologie:

Kemrová Zuzana

Souhlasím bez připomínek

OŘ UNL ÚNT – požární ochrana

Jaroslava Farkašová

Souhlasím bez připomínek

OŘ UNL Útvar nám. pro provoz infrastruktury:

Ing. Lubomír Zíkl

Souhlasím bez připomínek.

OŘ UNL útvar nám, pro řízení provozu UL:

Petr Altman

K předložené dokumentaci nemáme za úsek řízení provozu žádné připomínky.

Závěr: Za předpokladu respektování a vypořádání uvedených připomínek stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš“, vydává Správa železnic, s. o., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem na předloženou dokumentaci souhlasné stanovisko. Požadujeme předložení dalšího stupně PD k projednání.

S pozdravem

 **Správa železnic,**
státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n. L.
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[059]

Ing. Martin Kašpar
Ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem