

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 13792/2022-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Bc. Veronika Fučíková
Mobil +420 702 238 237
E-mail fucikova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Benešov nad Ploučnicí“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zasláné dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

V části SO 20-51-01 :

V PD je uvažováno doplnění kamenné dlažby z 30% plochy, ve VV položka č.45 je uvažováno pouze 10%. Žádáme o opravu výměry.

Odpověď na dotaz č. 1:

V PD objektu SO 20-51-01 (parkoviště) je uvedeno, že se část stávající vozovky pouze předláždí, z důvodu vyrovnání plochy. Nikde není uvedeno, že se doplní z 30% dlažba. V soupisu prací je uvažováno s 10%. Platí hodnoty uvedené v soupisu prací.

Dotaz č. 2:

V části SO 20-71-01 :

V PD je uvedena skladba SK 08, SK10 – obvodová stěna sokl, finální vnější vrstva této skladby předpokládá stěrku vyztuženou síťovinou. Dle VV uvažována tenkovrstvá silikonová omítka 1,5 mm shodná s omítkou celého objektu, která je však pro tuto aplikaci zcela nevhodná. Dle našeho názoru by bylo vhodné doplnit do PD i VV vhodnou soklovou omítku. Dále pak výměra uvažované 1,5 mm silikonové omítky neodpovídá námi přepočtené výměře SK 08, SK 10. Žádáme tedy o doplnění vhodných položek a opravu výměry.

Odpověď na dotaz č. 2:

Silikonovou omítku na soklové části objektu považujeme za dostatečně odolnou proti povětrnostním podmínkám, včetně ostřiku z přilehlých zpevněných ploch. Platí navržené řešení.

K výměře SK 08 a SK 10: v položce č.141+142 „Oprava omítek z 50% a umytí“ je započtena rezerva na výměru fasády a soklu 70,00+2,00 m², rovněž tak v odd.96 v „Otlučení omítek z 50%“ Dále je v položkách č.146+150 „Zateplení“ počítáno s rezervou 15+90 m². Toto navýšení se objevuje i v souvisejících položkách. Nad rámec skladby jsou přidány položky 143+144. Platí hodnoty uvedené v soupisu prací.

Dotaz č. 3:

Ve VV je položka č.241 – impregnace řeziva máčením. Žádáme o kontrolu výměry, dle našeho názoru ve výpočtu chybí započtení položek č.235 a č.239.

Odpověď na dotaz č. 3:

V položkách č. 240+241 chybělo započtení spojovacích prostředků a impregnace pol.č.239. Položky byly opraveny.

Dotaz č. 4:

Ve VV chybí protihnilobné nátěry stávajících prvků krovu, žádáme o doplnění položek.

Odpověď na dotaz č. 4:

Protihnilobné nátěry stávajících prvků krovu jsou zahrnuty v pol.241.

Dotaz č. 5:**V části SO 20-75-01 :**

Ve VV je uvažováno hloubení rýh pro základové pasy s předpokladem betonáže do terénu, je technicky obtížné vyhloubit pasy dle výpočtu ve VV. Žádáme o dopočet hloubení na celý rozměr jámy, následně bednění celé vnitřní části a zpětný zásyp vnitřní části.

Odpověď na dotaz č. 5:

Vyhloubení pasů v zemině s následnou betonáží do výkopu je technicky proveditelné. Jedná se o betonáž pasů z prostého betonu. Není nutný rozšířený prostor pro osazení výztuže. Platí navržené řešení a hodnoty uvedené v soupisu prací.

Přílohy:

Výkaz výměr - Benešov_nad_Ploučnicí_Zm01

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 1, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/změnou/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

V Praze

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10. 5. 2018
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2861190

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3f2b913a-6643-487f-b0c8-1ef8dcd304df

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.07.2022 15:34:00



f16a442a-3383-4dee-a69b-073079c8a532