



Výkonová bilance

Rozvaděč R1	60W
PoE switch 60W (pro kamery 4x10W)	60W
Rozvaděč R2	60W
PoE switch 60W (pro kamery 4x10W)	60W
Rozvaděč R.P	60W
PoE switch 60W (pro kamery 2x10W)	10W
Kamera K.A	60W
Stávající kamery (6x10W)	300W
Záznamové zařízení, switch	550W
CELKEM	

Výkonová bilance je navržena podle průměrných spotřeb prvků kamerových systémů na trhu. Při realizaci je nutno upravit dle reálně použitého systému.

- LEGENDA
- IP KAMERA
 - DATOVÝ ROZVÁDĚČ
 - KABEL LAM TWIN FTPz 4x2x0,5
 - OPTICKÝ KABEL SM12VL
 - PS 01-02-91 KAMEROVÝ SYSTÉM
 - PS 01-02-11 MÍSTNÍ KABELIZACE
 - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Technologie PS 01 napájené z podružného rozvaděče pro sdělovací zařízení "R SZ"

OP 1, OP 2 a OP 3 Společné jistiění 16A/1/B, ochrana zvýšená proudovým chráničem s citlivostí 30mA.

Distředna E2S Samostatné jistiění 6A/1/B

Distředna ASHS Samostatné jistiění 6A/1/B

TRS Samostatné jistiění 6A/1/B

Servisní zásuvka Samostatné jistiění 16A/1/B, ochrana zvýšená proudovým chráničem s citlivostí 30mA.

RACK 02/01 Samostatné jistiění 16A/1/B

EH 81 Samostatné jistiění 6A/1/B

ELTEC 230/24V DC Samostatné jistiění 2A/1/C

Zásuvka ROZHLAS Samostatné jistiění 10A/1/B

Zásuvka ZDROJ 2960 Samostatné jistiění 10A/1/B

Zásuvka ZDROJ 48V Samostatné jistiění 16A/1/C

Napájení rozvaděče R1 Samostatné jistiění 16A/1/C, ochrana zvýšená proudovým chráničem s citlivostí 30mA.

Napájení rozvaděče R2 Samostatné jistiění 16A/1/C, ochrana zvýšená proudovým chráničem s citlivostí 30mA.

Napájení rozvaděče R.P Samostatné jistiění 16A/1/C, ochrana zvýšená proudovým chráničem s citlivostí 30mA.

03			
02			
01			
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL	
SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE	
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1	
STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD, SOKOLOVSKÁ 1955/278, PRAHA 9	



SAGASTA s.r.o.	JTSK	Bpv
SÍDLA: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4	ČÍSLO SOUPRAVY	
IČ: 045 98 555		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA
ING. ONDŘEJ LEMERMAN	ING. TOMÁŠ BURDA	ING. MICHAL KUDLIK
PODPIS	PODPIS	PODPIS
OBSAH		
ČÍSLO ZAKÁZKY	120025	
DOKUMENTACE	DUSP	
MĚŘÍTKO	-	
DATUM	02/2021	
POČET FORMÁTŮ		
NÁZEV PŘÍLOHY	ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
KAMEROVÝ SYSTÉM - SCHÉMA NAPÁJENÍ	D.1.2.9	3.
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČÍJEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.		