



ELEKTRIZACE TRATI VČ. PEJŮ BRNO - ZASTÁVKA U BRNA
SO 04-15-01 - ZAST. OMICE, TECHNOLOGICKÝ DOMEK
PŮDORYS M 1:100


PŮDORYS 1.NP




ŘEZ A-A'




POHLED JIŽNÍ



KABELOVÝ PROSTOR



ŘEZ B-B'



LEGENDA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

- N1.01-1 požární úsek č.01 v 1.NP ve 1. sfpb
- RE15 požární stěna
- RE15 požární oddělní stěna 15 minut
- RE15 požární oddělní stěny 15 minut
- RE15 přenosný hasicí přístroj CO2 s hasící schopností 8c do prostor s elektronikou nebo jemnou mechanikou
- RE15 požární nebezpečný prostor