

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ PŘÍČKY, ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 150 A 100 mm, ZDĚNÉ NA SYTÉMOVOU MALTU
- DOZDĚNÉ KONSTRUKCE, ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC, ZDĚNÉ NA MALTU MVC M5
- NOVÉ PRVKY A VÝPLNĚ OTVORU
- NOVÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ, EPS F 70 TL.150mm
- NOVÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ ČÁSTÍ POD TERÉNEM, NENASÁKAVÁ TI XPS TL.80mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ

A SKLADBA PODLAHOVÉ K–CE
- PVC PODLAHOVÁ KRYTINA
- CELOPLOŠNÉ LEPIDLO
- VYROVNÁVACÍ STĚRKA
- PENETRACE
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ VRSTVA
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

B SKLADBA PODLAHOVÉ K–CE
- KERAMICKÁ DLAŽBA
- LEPÍCÍ TMEL
- 2xHYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (ELASTICKÁ)
- PENETRACE
- VYROVNÁVACÍ STĚRKA
- PENETRACE
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ VRSTVA
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

POZN. DLAŽBA BUDE PROTISKLUZOVÁ, DLE ČSN 74 4505, SOUČINITEL TŘENÍ MIN. 0,5

C SKLADBA PODLAHOVÉ K–CE
- DŘEVĚNÉ PRKNA tl.30mm, (ULOŽENO NA DŘEVĚNÉM ROŠTU)
- MINERÁLNÍ VLNA tl.160mm (60+100mm) λ = 0,035W/mK
- PAROZÁBRANA
- STÁVAJÍCÍ PALUBKOVÝ ZÁKLOP
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

D SKLADBA PODHLEDOVÉ KONSTRUKCE
- PAROZÁBRANA
- SDK PODHLED, SDK DESKY tl. 12,5mm, NA OCELOVÉM RASTRU ZE SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ

E SKLADBA PLOCHY
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60mm
- PÍSKOVÉ LOŽE 40mm
- DRCENÉ KAMENIVO (0–32) 200mm
- ROSTLÝ TERÉN

POZN. DLAŽBA BUDE PROTISKLUZOVÁ, DLE ČSN 74 4505 SOUČINITEL TŘENÍ MIN. 0,5 (VODOROVNÉ PLOCHY)

S1 SKLADBA OBVODOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE
- LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ MALTA
- TEPELNÁ IZOLACE EPS F70 TL.150mm
- PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY
- LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ MALTA + ARMOVACÍ SÍŤ (PERLINKA)
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA

S2 SOKL NAD TERÉNEM
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE
- HYDROIZOLACE, ASFALTOVÉ PÁSY
- LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ MALTA
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN TL.80mm, PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY
- LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ MALTA + ARMOVACÍ SÍŤ (PERLINKA)
- KERAMICKÝ OBKLAD Z LÍCOVÝCH PÁSKŮ LEPÍCÍ MALTA

S2* SOKLU POD TERÉNEM
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE
- HYDROIZOLACE, ASFALTOVÉ PÁSY
- LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ MALTA
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN TL.80mm
- NOPOVÁ FÓLIE

R1 SKLADBA STŘEŠNÍ K–CE
- VLÁKNOCEMENTOVÁ KRYTINA
- DŘEVĚNÉ LATĚ 50x30mm
- DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ 50x30mm
- POJISTNÁ DIFÚZNÍ PE FÓLIE
- DŘEVĚNÝ KROV (NOVÝ)

VEDOUCÍ PROJEKTANT:	ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
Ing.Jana Marková	Ing.Tomáš Pacola	Ing. Pavel Socha

YARD service s.r.o.
Suderova 2024/8
709 00 Ostrava-Mar. Hory
IČO: 28633202

INVESTOR: Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00

MÍSTO STAVBY: Nádražní 84, Kravaře, k.ú. Kravaře ve Slezsku, parc.č. 4435

AKCE:

KRAVAŘE ON
REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY

DATUM	09/2019
STUPEŇ	DSP
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	–

VÝKRES: ŘEZ B–B – NOVÝ STAV

MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:50	E.21