

PŮDORYS 2.NP–NOVÝ STAV

Prostředky základní ochrany dle ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2  
kryty dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2 Příloha A, článek A.2  
izolací dle ČSN–33 2000–4–41 ed.2 Příloha A, článek A.1


Ochrana při poruše dle ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2  
automatickým odpojením v případě poruchy dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2 čl. 411.3.2  
proudovým chráničem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2 čl. 415.1  
doplňujícím ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2 čl. 415.2

Poznámka :  
Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými celoplastovými kabely typové řady  
CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy , jenž budou uloženy pevně pod omítkou.

TABULKA MÍSTNOSTÍ		
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
2.01	LOŽNICE	21,72
2.02	SCHODIŠTĚ	6,18
2.03	KUCHYŇ	10,98
2.04	OBÝVACÍ POKOJ	17,66
2.05	KOUPELNA	5,46

VNITŘNÍ UŽITNÁ PLOCHA 62,00m²

LEGENDA:



VELKOPLOŠNÉ TLAČITKO

VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ

PŘEPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ

PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ

PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ

SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA

DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V




DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V  
OPATŘENÁ 3. ST. PŘP. OCHRANY

VENTILÁTOR–DODÁVKA VZT

VENTILÁTOROVÉ RELÉ

ČIDLO POHYBU

OHŘÍVAČ VODY



JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA IP44

PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ IP44

VELKOPLOŠNÉ TLAČITKO IP44

PROSTOROVÝ TERMOSTAT

ZVONEK

SVÍTIDLO OVLÁDÁNO EXT. POHYBOVÝM ČIDLEM

SVĚTELNÝ VÝVOD UKONČEN SVORKOVNICI


EP  **CYA16zž**

EKVIPOTENCIONÁLNÍ POSPOJOVÁNÍ

PROSTUPY:

Kabelové prostupy (stěna, strop) budou utěsněny dle ČSN 73 0810:7/2016 čl. 6.2.1  
materiálem třídy reakce na oheň A1 a A2 (např. minerální vlnou) a zaomítat nebo  
zabetonovat. Dotěsnění bude provedeno v celé tloušťce konstrukce.  
Prostupy z budovy budou utěsněny vodotěsnými a plynotěsnými požárními ucpávkami EI60.

E.2.10. UMĚLÉ OSVĚTLENÍ A VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY

VEDOUcí PROJEKTANT:	ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	<div><b>YARD service s.r.o.</b><div>Suderova 2024/8 709 00 Ostrava-Mar. Hory IČO: 28633202</div></div>	
Ing.Jana Marková	Ing. Jiří Svoboda	Ing. Jiří Svoboda		
INVESTOR: SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00				
MÍSTO STAVBY: k.ú. Kravaře ve Slezsku, parc.č.4435, obec: Kravaře				
AKCE:  <b>KRAVAŘE ON</b>  <b>REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY</b>			DATUM	11/2019
			STUPEŇ	DSP
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	19017
VÝKRES:  PŮDORYS 2.NP–NOVÝ STAV			MĚŘÍTKO  1:50	ČÍSLO VÝKRESU  E.2.10.06