

A

B

C

D

A

B

C

D

POZNÁMKA :

1. Provedení KS1:

ČÁST 1 - KS5.1 : Plastová skříň do výklenku s kabelovým prostorem - SR 322/NKW2 ( 470 x 2130 x 250 )

ČÁST 2 - KS5 : Plastová skříň do výklenku s kabelovým prostorem - SR 822/NKW2 ( 930 x 2130 x 250 )

KS osazena třibodovým zavíráním na závěr rozvodných zařízení pro odvětví energetiky

KS opatřena ochranným lakováním.

Krytí : IP 44, po otevření dveří IP 00

Prostředí : Nebezpečné

Nátěr : Typový

Přívod : Spodem

Vývody : Spodem

Ovládací napětí : \_\_\_\_\_

Ochr. při poruše : Automatickým odpojením od zdroje a izolací

Napěťové soustavy : 3PEN AC 50 Hz 400V / TN-C

2. Kabelové skříně budou osazeny na místě stávající KS5 ve fasádě VB

KABELOVÁ SKŘÍŇ KS5 JE NOVĚ SLOŽENA ZE DVOU SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ - KS5 A KS5.1

