

- RČD Rozvaděč pokladny ČD
- RSŽDC Rozvaděč zázemí zam. SŽDC a WC cestující
- Rb1 Rozvaděč bytu
- RSz Rozvaděč sdělovacího zařízení
- RSz Rozvaděč sdělovacího zařízení
- R-DK Hlavní rozvaděč v DK
- RZS-DK Rozvaděč zajištěné sítě v DK
- RH Hlavní rozvaděč v rozvodné nn
- RZS Zálohovaný rozvaděč v rozvodné nn
- ZZEE Záložní zdroj o výkonu 45kVA
- KS1 Kabelová skříň
- RE Elektroměrový rozvaděč


VÝVODY RH:  
č. 8 AYKY 4-Jx70 - KS5 (ON)  
č. 11 AYKY 4Bx6 - KS1 (RD1)  
č. 10a AYKY 4Bx25 - KS3 (stavědlo1)  
č. 14a AYKY 4Bx25 - KS15 (stavědlo2 - v poruše)  
č. 16 AYKY 4Bx6 - KS14 (RD2)

VÝVODY RZS:  
č. 9 AYKY 4-Jx35 - KS5  
č. 12 AYKY 4Bx50 - KS1 (RD1)  
č. 13 AYKY 4Bx16 - PZS (km 0,823)  
č. 15 AYKY 4Bx35 - KS14 (RD2)

Prostředky základní ochrany dle ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed.2  
- kryty dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Příloha A, článek A.2  
- izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Příloha A, článek A.1

Ochrana při poruše dle ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed.2  
- automatickým odpojením v případě poruchy dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.2  
- proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 415.1  
- doplňujícím ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 415.2

E.3.6. ROZVODY OSVĚLENÍ

VEDOUcí PROJEKTANT:		ZODP.PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		<div><div><b>YARD</b> service s.r.o.</div><div>Suderova 2024/8 709 00 Ostrava-Mar. Hory IČO: 28633202</div></div>	
Ing.Jana Marková		Ing.Jiří Svoboda		Ing.Jiří Svoboda			
INVESTOR: SŽDC,s.o.,Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00							
MÍSTO STAVBY: k.ú. Kravaře ve Slezsku, parc. 4435, obec: Kravaře							
AKCE:						DATUM	11/2019
Kravaře ve Slezsku ON Rekonstrukce výpravní budovy						STUPE	DSP
						ZAKÁZKOVÉ ÍSLO	19017
VÝKRES						M ÍTKO	ÍSLO VÝKRESU
PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA ROZVODU NN						-	E.3.6.03