

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 14138/2022-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

Datum 19. července 2022

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) - Přeložení cyklostezky A11 lávka přes náměstí Osvoboditelů

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 4

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 6:

SO 201-Lávka; Zadavatel uvažuje s podélným odvodňovacím ležatým svodem průměru DN 110 z materiálu sklolaminát. Uchazeč je přesvědčen, že na trhu takový rozměr ve sklolaminátové variantě a současně schválením pro použití na stavbách SŽ není možné sehnat. Variantou je rozměr DN 150 a nebo dodržení rozměru DN 110 avšak z polypropylenového materiálu. Jakou variantu má uchazeč nacenit, resp. čemu dává investor přednost?

Odpověď č. 6:

Na základě připomínky je upraven profil odvodňovacích svodů na DN 150. Materiál svodů zůstává dle projektu sklolaminát. Úprava provedena v SO 21 v položce 84913 soupisu prací.

Příloha:

- Soupis prací_XLS_Cyklolavka_Radotin_zm01_20220719

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2865837

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9f6fa69c-f5ae-4e2f-befc-831d85bf38da

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Helena BAŠTÁŘOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.07.2022 13:15:04



39174dab-19e4-48e3-8cc5-e07e9c7237ca