



ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI
1S34a	WC MUŽI - PŘEDSÍŇKA, PISOÁRY
1S34b	WC MUŽI
1S34c	WC MUŽI
1S35	ÚKLIDOVÁ KOMORA

## LEGENDA:

PR4		STÁVAJÍCÍ INSTALAČNÍ ROZVÁDĚČ
R1	(R2,3,4)	NOVÁ INSTALAČNÍ ROZVODNICE NAPŘ. RZA-Z-3S42 OEZ:42601 362x643x95 (šxvxh)
		EBB 175 T DESIGN IP44 RADIÁLNÍ VENTILÁTOR S DOBĚHEM 1-30min 230V/50Hz/26W NA POTRUBÍ 100mm
P		TD 350/100-125 SILENT Ecowatt IP44 19W TICHÝ ÚSPORNÝ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ 100-125mm
P•		KO 125 E VÝVOD 230V/50Hz PRO ZDROJ 12V AC NAPÁJENÍ AUTOMATICKÉHO SPLACHOVÁNÍ PISOÁRŮ
		ZÁSUVKA DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÁ ABB TANGO 230V/16A 50Hz BÍLÁ
		STROPNÍ POHYBOVÝ DETEKTOR PD3N-1C-SM MICRO VERZE S MIKROFONEM BÍLÁ 92219
		DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ NUTNÉ V CELÉ DANÉ MÍSTNOSTI

## LEGENDA SVÍTIDEL:

A		A - SVÍTIDLO OSMONT 53528 SENZOR 230V/2xE27/IP44 + 2xŽÁROVKA 4058075591639 PARATHOM CL A FIL 7,5W/840 NÁST.
B		B - SVÍTIDLO OSMONT 44254 SENZOR 230V/2xE27/IP43 + 2xŽÁROVKA 4058075591639 PARATHOM CL A FIL 7,5W/840 STROPNÍ
C		C - SVÍTIDLO 4058075618008 SURFACE CIRCULAR 350 SEN V 18W 840 IP44 STROPNÍ
D		D - SVÍTIDLO 4058075618121 SURFACE CIRCULAR 400 SEN V 24W 840 IP44 STROPNÍ
E		E - SVÍTIDLO 4058075617964 SURFACE CIRCULAR 350 V 18W 840 IP44 STROPNÍ
F		F - SVÍTIDLO 4058075647565 SURFACE BULKHEAD S 300 P 15W 840 WT IP65 IK10 STROPNÍ
N1		ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ S AUTONOMNÍM AKUMULÁTOREM 230V/2,5W - SAFELITE SL3MNM65E3C3A

## POZNÁMKY:

- PŘÍSTROJE A VÝVODY JSOU DLE ZADÁNÍ NAVRŽENA OBECNĚ PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ A VÝVODŮ VČETNĚ NÁVAZNOSTI NA INTERIÉR KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM A INVESTOREM,
- Z VÝKRESU NELZE ODMĚŘOVAT - PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ A VÝVODŮ KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM A INVESTOREM
- MONTÁŽNÍ VÝŠKA VYPÍNAČŮ v=1100mm MONTÁŽNÍ VÝŠKA ZÁSUVK v=300mm (NENÍ-LI URČENO JINAK)
- HLAVNÍ PŘÍVOD NN DO NOVÉ INSTALAČNÍ ROZVODNICE VEDEN VE VKLÁDACÍ LIŠTĚ
- V MÍSTNOSTI 0P19b SPRCHY - ŽENY MUSÍ BÝT SPRCHOVÉ HLAVICE UPEVNĚNÉ PEVNĚ, NESMÍ BÝT RUČNÍ SPRCHA S POHYBLIVÝM PŘÍVODEM VODY
- VZT POTRUBÍ DODÁVÁ A INSTALUJE STAVBA

(P1) VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO PROSTORU

Napětíová soustava: 3 NPE 400V/230V TN-S 50Hz	
Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem: (ČSN 33 2000-4-41 ed.3)	
Základní ochrana (před dotykem živých částí):	Základní izolace živých částí Přepážky nebo kryty
Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí): Automatické odpojení od zdroje	

+/- 0,000 = 220,160 m.n.m.- STÁVAJÍCÍ - NEMĚNÍ SE

GENERÁLNÍ PROJEKTANT  PROJEKT 505, spol. s r.o. Jižní svahy 12, 621 00 Brno - Ivanovice Ing. Vladimír Res +420 608 966 283 Ing. arch. Dalibor Res +420 606 575 025		PROJEKTANT ČÁSTI PD <b>Pavel Dočekal</b>  Oblá 421/22 634 00 Brno – Nový Lískovec		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
INVESTOR  SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY STÁTNÍ ORGANIZACE Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Pavel Dočekal +420 608 974 286 e-mail: docekalp@post.cz  VYPRACOVAL Pavel Dočekal +420 608 974 286 e-mail: docekalp@post.cz			
ČÁST PD  D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				DATUM 4 / 2022	
				STUPEŇ PD DPS	
NÁZEV STAVBY  VÝPRAVNÍ BUDOVA SEVER, STAVĚDLO Č.3 BRNO-MALOMĚŘICE PARC.Č. 1897/48, K.Ú. BRNO-MALOMĚŘICE INVENTÁRNÍ ČÍSLO:IC6000385606				FORMÁT 2 A 4	
				ČÍSLO ZAKÁZKY E639-S-927/2022	
OBJEKT VÝPRAVNÍ BUDOVA SEVER, STAVĚDLO Č.3, BRNO-MALOMĚŘICE PARC.Č. 1897/48, K.Ú. BRNO-MALOMĚŘICE INVENTÁRNÍ ČÍSLO:IC6000385606				MĚŘITKO  1:50	
NÁZEV PŘÍLOHY  1.PP				ČÍSLO PŘÍLOHY  02	