

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 14504/2022-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

Datum 25. července 2022

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) - Přeložení cyklostezky A11 lávka přes náměstí Osvoboditelů

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 5

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 7:

Při kontrole soupisu prací jsme zjistili, že pol. poř. č. 17 - 22694R - ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ (objekt SO 201 Lávka) neobsahuje zřízení vrtů pro osazení zápor. Prosíme o doplnění položky pro zřízení vrtů záporového pažení do soupisu prací.

Odpověď č. 7:

Položka (s pořadovým č. 20) doplněna, v příloze je připojen upravený soupis prací.

Dotaz č. 8:

Dle sdělení dodavatele ložisek, jsou návrhové posuny příliš velké pro použití navržených elastomerových ložisek.

Proveří zadavatel předané návrhové parametry a posoudí, zda nahradí elastomerová ložiska jinou variantou umožňující požadovaný posun?

Odpověď č. 8:

Po prověření návrhových parametrů konstatujeme, že námi uvedené řešení je bez problémů realizovatelné.

Dotaz č. 9:

SO 201 položka č. 39 – PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ

„Investorem poskytnutý výkaz výměr obsahuje v popisu položky $0,4 * 0,4 * 0,2 * 4 = 0,013$ m³. Uchazeč je přesvědčen, že by správný výpočet množství by mohl být $0,4 * 0,4 * 0,2 * 20 = 0,064$ m³, neboť ložisek je na mostní konstrukci 20 ks. Opraví zadavatel výkaz výměr?“

Odpověď č. 9:

Položka upravena, v příloze je připojen upravený soupis prací.

Dotaz č. 10:

Při kontrole soupisu prací v objektu SO 401 Veřejné osvětlení jsme u pol. poř. č. 1 - 014102 - POPLATKY ZA SKLÁDKU zjistili chybějící údaje k položce. O jaký poplatek se jedná? Tato položka nemá žádný popis a žádná položka na ní neodkazuje. Žádáme zadavatele o doplnění těchto údajů.

Odpověď č. 10:

Zadavatel sděluje, že dotaz bude zodpovězen v co nejbližším termínu.

Dotaz č. 11:

Žádáme o objasnění specifikace mozaiky podél ul. Kralické. Trvá zadavatel na mozaice 60/60/40 z vápence, nebo můžeme uvažovat žulovou. A má být mozaika řezaná? Jakou uvažovat barevnost?

Odpověď č. 11:

Na základě požadavku MČ, je definice skladby:

Mozaika vápenec (řezaná) 6/6/4. vjezdy z žula kostka a vodící slepecké linie z černého comcomu (výrazné oproti dlažbě) obložené žulovou dlažbou 25cm

Dotaz č. 12:

Ve soupisu prací se nachází položka pořadové č. 77

DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 1 320,000

Jedná se o kotevní přípravek pro kotvení pilířů. Aby bylo možné zpracovat správné ocenění položky je potřeba znát specifikaci tohoto kotvení.

Je možné specifikovat provedení přípravku – velikost a počet závitových tyčí pro kotevní přípravek?

Odpověď č. 12:

Materiál pro 1 svorníkový koš:

8x závitová tyč M36x1000

32x matice M36

8x plech P25x100-100

8x plech P5x100-720

Další sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den, tedy prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 02.08.2022 na den 03.08.2022.

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář CZ04 – Oprava národního formuláře bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (Evidenční číslo zakázky Z2022-024469).

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení:

Oddíl III.3.1) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 01.08.2022 nahrazeno: 03.08.2022 Čas: 09:00

Oddíl III.3.4) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 01.08.2022 nahrazeno: 03.08.2022 Čas: 09:00

Zadavatel je přesvědčen, že tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Příloha:

- Soupis prací_XLS_Cyklolavka_Radotin_zm02_20220725

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2873445

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 114405aa-1361-4aad-8314-266aff1756fe

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Helena BAŠTÁŘOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.07.2022 14:09:00



6bdd551f-488f-45d5-ab05-cae632554e38