

<i>Název 1:</i> Oprava mostu v km 107,986 trati Valašské Meziříčí - Frýdek Místek	
<i>Název 2:</i>	
<i>Druh:</i> Oprava	<i>Stupeň stavby::</i> DSP, Projekt stavby
<i>Číslo jednací:</i>	
<i>Přijato:</i> 04.02.2021	<i>Termín:</i> 11.02.2021
<i>Stavebník:</i> Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1	
<i>Žadatel:</i> Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00, Ostrava	
<i>Trat'ový/definiční úsek:</i> 213116 - Pržno - Baška, km 107.890 - 108.10	
<i>Lokalizace:</i>	
<i>Poznámky:</i> 04.02.2021 SMT: Žádám Vás o vyjádření k PD M 107,986 trati Frýdek - Místek - Český Těšín. Děkuji Švrčina 05.02.2021 SMT: Žádám Vás o vyjádření k PD M 107,986 trati Valašské Meziříčí - Frýdek - Místek. Děkuji Švrčina	
<i>Informování:</i>	

Vyjádření odborných správ:

<p>ČD Telematika Ostrava - SKS Souhlasím Č.j.: Nutno splnit podmínky. Nemáme námitek proti předložené projektové dokumentaci, tj. k D.2.1.3 Úprava inženýrských tras - SO 03.1 a SO 03.2 viz vyjádření. + 2x příloha Podepsal Tomáš Lariš dne 05.02.2021</p>
<p>OŘ Ova - SEE Souhlasím Č.j.: Nutno splnit podmínky. Viz vyjádření ev. č.: INT-21-SEE-093. + 6x příloha Podepsal Čabala Ivan dne 10.02.2021</p>
<p>OŘ Ova - SMT Souhlasím Č.j.: akce SMT Podepsal Hrubá Hana, Ing. dne 12.02.2021</p>
<p>OŘ Ova - Správa tratí 1 Souhlasím Č.j.: Nedotýká se zájmu Správy tratí 1. Podepsal Slezáková Kamila, Ing. dne 05.02.2021</p>
<p>OŘ Ova - Správa tratí 2 Souhlasím Č.j.: Podepsal Jančík Petr, Ing. dne 12.02.2021</p>
<p>OŘ Ova - SSZT Souhlasím Č.j.: Nutno splnit podmínky. + 1x příloha Podepsal Wajda Dalibor, Bc. dne 10.02.2021</p>
<p>SŽ - CTD (bývalé TÚDC) Souhlasím Č.j.: Nutno splnit podmínky. Při realizaci akce Oprava mostu v km 107,986 trati Valašské Meziříčí - Frýdek Místek, dojde ke styku s telekomunikačním vedením (DOK 12 vl. v modré HDPE a TK 10xn) v majetku Správy železnic, státní organizace, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. j. 1202102476 ze dne 5. 2. 2021. Požadujeme před stavbou objednat u ČD Telematika vytyčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem tj. Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní organizace. Na kabelech musí být před a po překládce provedeno kontrolní měření. Práce musí být prováděny ve spolupráci s ČD Telematikou. Při splnění těchto podmínek souhlasíme s předloženou PD, D.2.1.3 Úprava inženýrských tras - SO 03.1. Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne vydání. Podepsal Sládek Jiří, dipl.technik dne 08.02.2021</p>

