

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 15333/2022-SŽ-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Bc. Veronika Fučíková
Mobil +420 702 238 237
E-mail fucikova@spravazeleznic.cz

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bílina“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 3

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zasláné dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 36:

V poskytnuté zadávací dokumentaci – ve výkazu výměr se v objektu PS 81-02-71 nachází položky IP kamer, tj. položky s pořadovým číslem 2 a 3. Uvedené specifikace kamer jsou zadány jako kamery o rozlišení 2 megapixely, ovšem tyto informace jsou v rozporu s předpisem investora „Základní technické požadavky na kamerové systémy v železničních stanicích, 1. aktualizace“ ze dne 23.2.2018. Zde se uvádí, že minimální rozlišení kamer v železničních stanicích je 3 megapixely. Nejbližší dostupný produkt, jež splňuje předpis a má podobnou specifikaci právě vyjma rozlišení, jelikož má 4 megapixely. Žádáme zadavatele o kontrolu a upřesnění správné specifikace kamer.

Odpověď na dotaz č. 36:

Položky s pořadovým číslem 2 a 3 v soupisu prací s výkazem výměr v objektu PS 81-02-71 byly změněny – dopsán požadavek na kamery s minimálním rozlišením 3 megapixely dle předpisu „Základní technické požadavky na kamerové systémy v železničních stanicích, 1. aktualizace“ ze dne 23.2.2018.

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 3, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/změnou/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Přílohy:

1) ŽST_Bílina_Zm02_220805

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10. 5. 2018
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2892426

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d9f09c67-56ad-43eb-9e11-b6931247f875

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.08.2022 10:06:00



ba915935-7fa4-4777-97b4-617054a68c40