



POZNÁMKA:
rozvodnice R_sklep musí být vyřešena
v koordinaci na skutečné provedení těchto rozvodů
ještě před zahájením stavby.

V této PD nejsou realizačně tyto rozvody řešeny.
Na základě vyjádření místního správce SEE není
nutno tyto rozvody v rámci stavby dělat nové.

Typ rozvodnice (nástěnná/zapuštěná) volit dle stavebních možností

UPOZORNĚNÍ: rozvodnice a přístrojová náplň může být od libovolného výrobce

ROZVODNICE: HAGER GOLF VS312PD
TYP PROVEDENÍ: NÁSTĚNNÁ
KRYTÍ: IP40
ROZMĚRY: 647 x 282 x 99mm
PROUD: do 63A
NAPĚTÍ: 230/400V, 50Hz
PŘÍVOD: SPODEM
VÝVODY: HOREM

NÁZEV AKCE:		OPRAVA ELEKTROINSTALACE		STUPEŇ DOKUMENTACE: DSP	
MÍSTO STAVBY:	žst. Český Brod - výpravní budova				
STAVEBNÍK:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Karel Zamrazil ZAMEX Kralupy s.r.o., Kuzminova 462/20, 27801 Kralupy n/Vl, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz				
PROJEKTANT ČÁSTI:	Karel Zamrazil, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz			MĚŘÍTKO: -----	DATUM: květen 2022
NÁZEV VÝKRESU:	rozvodnice R_sklep - pravá strana VB			ČÍSLO VÝKRESU: E-17	