



POZNÁMKA:

provedení rozvodů domácího telefonu musí být dořešeno ještě před zahájením stavby, tzn. musí být určeno, jaký typ koncových zařízení bude použit a tomu přizpůsobit skutečné provedení těchto rozvodů vč. typu kabelů. Na výkresech je typ kabelu pro tento rozvod orientačně.

UPOZORNĚNÍ: rozvodnice a přístrojová náplň může být od libovolného výrobce

ROZVODNICE: HAGER GOLF VF312PD
TYP PROVEDENÍ: ZAPUŠTĚNÁ
KRYTÍ: IP40
ROZMĚRY: 507 x 318 x 72mm
PROUD: do 63A
NAPĚTÍ: 230/400V, 50Hz
PŘÍVOD: SPODEM
VÝVODY: HOREM

NÁZEV AKCE:		STUPEŇ DOKUMENTACE:	
OPRAVA ELEKTROINSTALACE		DSP	
MÍSTO STAVBY:	žst. Český Brod - výpravní budova		
STAVEBNÍK:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Karel Zamrazil ZAMEX Kralupy s.r.o., Kuzminova 462/20, 27801 Kralupy n/Vl, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz		
PROJEKTANT ČÁSTI:	Karel Zamrazil, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	MĚŘÍTKO: -----	DATUM: květen 2022
NÁZEV VÝKRESU:	rozvodnice R_režie - pravá strana VB		ČÍSLO VÝKRESU: E-13