



Tabulka místností			
č.m.	Název	PLOCHA [m2]	Podlaha
1P01	SCHODIŠTĚ / CHŮC	20,64	DLAŽBA
1P02	CHODBA	34,58	DLAŽBA
1P03	VÝTAH	2,83	
1P04	TECHNICKÁ MÍSTOST	2,98	DLAŽBA
1P05	MÍSTNOST POKOJSKÉ	13,81	DLAŽBA
1P06	UKLID	1,90	DLAŽBA
1P07	SKLAD	3,36	DLAŽBA
1P08	SKLAD	3,36	DLAŽBA
1P09	POKOJ	19,09	DLAŽBA
1P10	WC + KOUPELNA	4,08	DLAŽBA
1P11	CHODBA	10,79	DLAŽBA
1P12	POKOJ	14,41	DLAŽBA
1P13	WC + KOUPELNA	4,08	DLAŽBA
1P14	POKOJ	20,41	DLAŽBA
1P15	WC + KOUPELNA	4,08	DLAŽBA
1P16	POKOJ-invalide	18,84	DLAŽBA
1P17	WC + KOUPELNA	5,92	DLAŽBA
1P18	POKOJ	15,10	DLAŽBA
1P19	WC + KOUPELNA	4,08	DLAŽBA
1P20	POKOJ	15,39	DLAŽBA
1P21	WC + KOUPELNA	4,09	DLAŽBA
1P22	POKOJ	15,14	DLAŽBA
1P23	WC + KOUPELNA	4,09	DLAŽBA
1P24	PŘEDSÍŇ	2,75	DLAŽBA
1P25	WC	3,28	DLAŽBA
1P26	SCHODIŠTĚ	3,28	DLAŽBA
1P27	POKOJ	19,17	DLAŽBA
1P28	PŘEDSÍŇ	2,75	DLAŽBA
1P29	WC	3,28	DLAŽBA
1P30	SCHODIŠTĚ	3,37	DLAŽBA
1P31	POKOJ	16,45	DLAŽBA
1P32	POKOJ	16,55	DLAŽBA
1P33	WC + KOUPELNA	3,99	DLAŽBA
1P34	POKOJ	15,51	DLAŽBA
1P35	WC + KOUPELNA	4,05	DLAŽBA
BYT SPRÁVCE			
1P36	CHODBA-SCHODIŠTĚ	12,84	DLAŽBA
1P37	WC	1,62	DLAŽBA
1P38	KOMORA	1,80	DLAŽBA
1P39	OBÝVACÍ POKOJ	25,74	DLAŽBA
1P40	KUCHYŇ+JÍDELNA	17,37	DLAŽBA
	CELKEM	396,88	

- konstrukce stávající
- dozdvíky porobetonovými tvárniciemi
- porobetonové příčky
- keramické akustické tvárnice
- tepelný izolant-minerální vata

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK:

- OHRAŇENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU**
- N1.01- II.** OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU A JEHO STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
- REI 30/DP1** NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍ KONSTRUKCE A POŽADOVANÝ DRUH KONSTRUKČNÍ ČÁSTI
- REI 30/DP1** NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE A POŽADOVANÝ DRUH KONSTRUKČNÍ ČÁSTI
- P6** PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - PRAŠKOVÝ S HMOTNOSTÍ NÁPLNĚ 6kg - 34A/183B,C
- S5** PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - SNĚHOVÝ (CO₂) S HMOTNOSTÍ NÁPLNĚ 5kg - 89B
- HD19/30** HYDRANTOVÝ SYSTÉM DN 19, S TVAROVÉ STÁLOU HADICI 30 m
- TOTAL STOP** TLAČÍTKO (OVLADAČ) TOTAL STOP
- CENTRAL STOP** TLAČÍTKO (OVLADAČ) TOTAL STOP
- P** PANIKOVÉ KOVÁNÍ - PANIKOVÁ KLIKA
- PO** POŽÁRNÍ KLAPKY
- AKUSTICKÉ POPLACHOVÉ ZAŘÍZENÍ**
- HLÁSIČ POŽÁRU PŘIPOJENÝ DO PZTS**
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ PŘIPOJENÝ DO PZTS**
- PLYN** UZÁVĚR PLYNU
- NO** NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- NOP** NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ S PIKTOGRAMEM
- PO** PROTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ
- VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ**
- SMĚR ÚNIKU**
- ODSTUPOVÁ VZDÁLENOST OD POŽÁRNĚ OTEVŘENÝCH PLOCH**

MEZNÍ STAVY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍ KONSTRUKCE (ČSN 73 0810):

- R (t)** - nosnost konstrukce
- E (t)** - celistvost konstrukce
- I (t)** - tepelná izolace konstrukce
- W (t)** - hustota tepelného toku nebo radiace z povrchu konstrukce
- C** - samozavírací zařízení požárních uzávěrů
- M** - mechanická odolnost
- S** - kouřotěsnost konstrukce

POZN.1: VÝKRESOVOU ČÁST PBR JE POTŘEBA ČÍST SPOLEČNĚ S TECHNICKOU ZPRÁVOU PBR.

POZN.2: DŘEVĚNÉ VZPĚRY 100 X 160 A 120 X160 mm V PODKROVÍ JE POTŘEBA CHRÁNIT PROTIPOŽÁRNÍM NÁTĚREM NA DŘEVO, SÁDKOKARTONOVÝM OBKLADEM A POD. TAK ABY BYLA DOSÁHNUTÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST R 30 MIN.

		Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Revize:		Datum:	
Datum:		Popis:	
[000]		13.06.2021	
Zm.02		19.08.2022	
		Úprava kouřotěsnosti dveří v místnosti 1P02	
		Ing. Luboš Hubal	
		Ing. Luboš Hubal	
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa západ	
Adresa:		Sokolovská 1955/278, 190 00, Praha 9	
Zhotovitel stavby:		SAGASTA s.r.o.	
Adresa:		Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka	
Kontakt:		T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz	
Zhotovitel objektu:			
Adresa:		T:	
Kontakt:		E:	
Hlavní projektant (HIP):		Specialista:	
Ing. Jan Pospíšil		Ing. Eva Futóková	
		Odpovědný projektant:	
		Ing. Eva Futóková	
		Zpracovatel:	
		Ing. Eva Futóková	
Název stavby/akce:		Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lída	
		Označení (S-kód):	
		S611700145	
Název části:		Zakázka:	
Pozemní stavební objekty výpravních budov a zastávek		121 002	
Název objektu:		Označení části:	
VB Krásná Lída- Požární bezpečnostní řešení (PBR)		D.2.2.1.	
Název přílohy:		Číslo objektu/komplexu:	
Přidruhy 2.NP		SO 56-71-01.03	
Název dílčí části přílohy:		Číslo přílohy:	
		2 004	
Kraj:		Paré:	
Ústecký			
Katastrální území:		TUDU:	
Krásná Lída [673617]		110101	
Dokumentace:			
Stupeň dokumentace:		Datum zpracování:	
DUSP		09/2021	
		Formáty:	
		5xA4	
		Měřítko:	
		1:100	
S-kód:		Stupeň dokumentace:	
S 6 1 1 7 0 0 1 4 5		Číslo:	
		Objekt:	
		Podobjekt:	
		Příloha:	
		Revize:	
		[Prostor pro další informace]	