

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 16019/2022-SŽ-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Bc. Martin Baudis
Mobil +420 601 570 898
E-mail BaudisM@spravazeleznic.cz

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lípa“

- na zhotovení stavby

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 6:

Je vyžadováno, aby evakuační výtah splňoval předpis S10 ?

Odpověď na dotaz č. 6:

Není vyžadováno splnění předpisu SŽ S10. Výtah bude sloužit pro potřeby ubytování a ne pro cestující na železnici.

Dotaz č. 7:

V příložené PD, v části PBR, je požadavek na automatické kouřotěsné dveře výtahu. Automatické dveře nelze udělat kouřotěsné. Aby byl požadavek splněn, musely by dveře být na ruční ovládání. Žádáme zadavatele o odpověď, zda jsou dveře u výtahu opravdu vyžadovány kouřotěsné.

Odpověď na dotaz č. 7:

Automatické dveře na výtahu nemusí být kouřotěsné ani v 1.NP ani ve 2.NP.

Ve 2.NP ale kouřotěsné musí být dle čl. 6.1.2 ČSN 730810 všechny dveře ústící z požárního úseku bez požárního rizika N 2.06 do ostatních požárních úseků ve 2.NP.

Upraveno v přílohách

SO65-71-01.01 - 2_010_SO65_71_01_PŮDORYS_2NP

2_020_SO65_71_01_DVEŘE_VÝPIS

SO65-71-01.03 - 02_004_PBR_121002_2.NP.pdf

XLS_Krásná_Lípa_Zm02_220822 - v SO65-71-01.01 - změněna položka 306 a309,

Nové položky 456 a 457

Příloha:

02_004_PBR_121002_2.NP_Zm02_220819.pdf
2_010_SO65_71_01_PŮDORYS_2NP_Zm02_220819
2_020_SO65_71_01_DVEŘE_VÝPIS_Zm02_220819
XLS_Krásná_Lípa_Zm02_220822

Dotaz č. 8:

Žádáme o sdělení, jaký je rozměr horního přejezdu výtahové šachty (rozměr od čisté podlahy horní stanice ke stropu šachty) a dále, zda-li bude možné horní přejezd v případě potřeby zvýšit a případně o kolik. PD uvádí zvětšení pouze půdorysných rozměrů šachty.

Odpověď na dotaz č. 8:

Rozměr horního přejezdu výtahové šachty je 2980mm. Viz výkres v PS65-04-11: 2_001_ps65_04_11_VÝKRESY.

Zvýšení je možné cca o 200mm

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/změnou/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>.

Přílohy:

- 02_004_PBR_121002_2.NP_Zm02_220819.pdf
- 2_010_SO65_71_01_PŮDORYS_2NP_Zm02_220819
- 2_020_SO65_71_01_DVEŘE_VÝPIS_Zm02_220819
- XLS_Krásná_Lípa_Zm02_220822

.....
Mgr. Štěpán Hošna
vedoucí oddělení zadávání investic, odbor investiční
na základě Pověření č. 2-NM ze dne 15.03.2022
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)