

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 16990/2022-SŽ-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Bc. Martin Baudis
Mobil +420 601 570 898
E-mail BaudisM@spravazeleznic.cz

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lípa“

- na zhotovení stavby

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 9

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 82:

Jedná se o potrubní ventilátory a popis ve VV:

V objektu č.8 – SO 65-71-01.10

u Montáže je uvedeno "nevýbušný" což je drahá verze standartního, v popisu ventilátoru u parametrů není uvedeno nevýbušný ventilátor. Standartně se nevýbušné dávají do speciálních provozů kde se pracuje s hořlavými nebo agresivními látkami.. Kterou variant má uchazeč ocenit ?

| | Z5 | Zařízení 5 | |
|-----|-------------|---|-------|
| 102 | 751133012.1 | Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 100 do KUS 200 mm | 1,000 |
| 103 | R42913000.1 | Potrubí diagonální ventilator d= 125, V = 265 KUS m3/h Dp = 130 Pa (230 V, 0,06 kw) | 1,000 |

Odpověď na dotaz č. 82:

V soupisu prací SO 65-71-01.10 byly upraveny položky č. 21,48,102 a 118. Položky byly převedeny na R-položky a bylo odstraněno slovo nevýbušné.

Dotaz č. 83:

V oddílu SO 65-75-01-01 č. pol. 196

Pol. 196 řezivo stavební fošny prismované středové š do 160mm dl 2-5m M3 0,003
Množství materiálu dle našeho mínění nekoresponduje s montážní položkou č. 195

Montáž schodiště přímočarého bez podstupnic, šířka ramene přes 1,0 do 1,5m,
stupně z fošen m 23,100

Odpověď na dotaz č. 83:

Bylo opraveno na základě dotazu č. 23. V soupisu prací SO 65-71-01.01 změněna položka č. 196. na "T-09 Schody na půdě. Dřevěné schodnicové z masivní spárovky, schody tl. 40 mm, bočnice tl. 40 mm, protilehlé bočnice spojeny pásnicí a dvěma vruty na každé straně".

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/změnou/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Přílohy:

XLS_Krásná_Lípa_Zm08_220901

XDC_Krásná_Lípa_Zm08_220901

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)