

**Prostřednictvím EZAK**

Naše zn. 12723/2022-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 3/4  
Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš  
Mobil +420 722 819 305  
E-mail Klimesja@spravazeleznic.cz  
Datum 5. září 2022

Věc: „**Karviná ON - rekonstrukce části výpravní budovy**“  
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 6

**Dotaz č. 20:**

Z přiložených pohledů ani půdorysů není zřejmé rozmístění rolet. **Žádáme zadavatele o doplnění pohledů vzhledem k nadstandardním rozměrům požadovaných rolet, které mají být umístěny v části odbavovací haly.**

266	767-018/Z.R	M+D 18/Z - lockscreen rolety do odbavovací haly s motorem, senzorem a dálkovým ovladačem, vzhled, provedení a vybavení dle PD	KPL	1,000
		M+D 18/Z - lockscreen rolety do odbavovací haly s motorem, senzorem a dálkovým ovladačem, vzhled, provedení a vybavení dle PD		
		'3075×6000mm - 10ks'		
		1=1.000 [A]		

**Odpověď:**

**Rolety jsou půdorysně umístěny na ochozu 2. P z exteriéru v. č. 111, a v řezu „E-E“ v.č. 114 – viz příloha č.1. Do výkresu pohledů nebude dokresleno, neboť výkres pohledu s halovou částí není zpracován.**

**Dotaz č. 21:**

Upozorňujeme na nesoulad ve výkazu výměr a PD. Ve výkazu výměr je uvedena položka č. 388 - pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm burgund. Ve výkresech jsou uvedeny popis „**CIHELNÝ PÁSEK A-Z KLINKER TYP PFP...ROZMĚRU 250/60 MM....**“ **Žádáme zadavatele objasnění, jaký rozměr cihelného pásku máme ocenit.**

388	59623115	pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm burgund	KUS	9 599,108
		pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm burgund		
		152.694*57.15*1.1=9 599.108 [A]		



CIHELNÝ PÁSEK A-Z KLINKER TYP PFP 10 DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA. PÁSEK O ROZMĚRU 250/60MM. KLADENO HORIZONTÁLNĚ

Odpověď:

Z důvodu porovnatelnosti nabídek ocenění uchazeči jako referenční vzorek obkladový pásek „KLINKER NFP.Caramel Street (30) 14mm“, formát 240x71x14 mm, spotřeba 48 ks/m2. Před vlastní montáží bude pásek vzorkován architektem v rámci AD, případná změna bude řešena v rámci ZBV.

Dotaz č. 22:

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci namluvení hlasových majáků. Jakým způsobem, v jakém rozsahu má být namluvení provedeno. Co vše má být součástí ocenění této položky?

72	767898001.Rmaj	Namluvení hlasových majáků 3 ks	SOUBOR	1,000
----	----------------	---------------------------------	--------	-------

Odpověď:

Uchazeči ocení pro hlasové majáčky (dále jen „OHM“) níže uvedené fráze:

**OHM 1 – nad vstupem do budovy**

**Povel č. 1– základní fráze**

Stanice Karviná hlavní nádraží. Na vstupu je čistící zóna, po čtyřech metrech je umělá vodící linie.

**Povel č.2 – rozšířená fráze**

Podél linie odbočka vpravo a vlevo. Na odbočce vpravo pokladna ČD a dále podél stěny přístup do podchodu, opatřen majáčkem. Na odbočce vlevo komerční prostory, dále veřejné véce, opatřené majáčkem.

**OHM 2 – nad vstupem do veřejných WC**

**Povel č. 1– základní fráze**

Veřejné véce. Vpravo bezbariérové véce samostatný vstup opatřený eurokličem.

**Povel č.2 – rozšířená fráze**

Vlevo veřejné véce. samostatný vstup pro muže a ženy, na stěně u vstupu jsou umístěny platební stanice

**OHM č.3 .- u vstupu do podchodu**

**Povel č. 1– základní fráze**

Vstup do podchodu po schodech přes první nástupiště.

**Povel č.2 – rozšířená fráze**


V podchodu podél stěny vlevo i vpravo přístup na nástupiště číslo dva a tři.

Umístění majáků je zřejmé z přílohy č.2 - výkresu NK\_SP\_453\_PUDORYS\_1.NP

Konečný text bude odsouhlasen Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) a GŘ SŽ O23.

Dotaz č. 23:

Žádáme zadavatele o vyznačení zámečnických prvků Z/11 a Z/12 v půdorysech 1.PP a 1.NP, z výpisu zámečnických prvků není jasná délka požadovaného zábradlí či madla. Postačí uvést délka prvků Z/11 a Z/12.

POL.		POPIS	PODLAŽÍ			CELK.	POZNÁMKA
			1.PP	1.NP	STŘECHA		
11 Z		SCHODIŠTĚVÉ ZÁBRADLÍ  STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ S DŘEVĚNÝM MADLEM BUDE REPASOVÁNO, OCELOVÉ ČÁSTI OČIŠTĚNY OD STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ, OPATŘENY ZÁKLADNÍM A KRYCÍM NÁTĚREM NA KOV (BARVA BUDE UPŘESNĚNA ARCHITEKTEM) DŘEVĚNÉ MADLO BUDE OBROUŠENO, OPATŘENO POVRCHOVOU ÚPRAVOU NAPŘ. BEZBARVOU TENKOVrstvou LAZUROU	-	1	-	1	
12 Z		OBOUSTRANNÉ MADLO  STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ MADLO BUDE REPASOVÁNO, OCELOVÉ ČÁSTI OČIŠTĚNY OD STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ, OPATŘENY ZÁKLADNÍM A KRYCÍM NÁTĚREM NA KOV (BARVA BUDE UPŘESNĚNA ARCHITEKTEM)	2	-	-	2	

**Odpověď:**

Umístění zábradlí je zřejmé z výkresu NK\_SP\_110\_NOVÝ STAV\_K\_VÝTAH\_2022-08-22\_1.NP, Z prvky jsou na schodišti v místnosti číslo 1S37. Dále zasíláme upřesnění délek. Položka 11//Z délka 3,8m/1KS, 12/Z délka 4,50m /1KS.

**Dotaz č. 24:**

V rámci Dotazu č. 16 bylo ze strany zadavatele uvedeno:

**Odpověď:**

Případné trvalé zábory budou hrazeny zadavatelem, pronájmy (dočasné zábory) pro zařízení staveniště budou rozpuštěny v nákladech v souladu s přílohou č. 1 Komentáře soupisu prací (KSP) a dle bodu 2.1.3 KSP. Nájemní smlouvy pro zařízení staveniště si zajišťuje uchazeč sám.

Nebylo však uvedeno, v jakém rozsahu a na jak dlouho mají dočasné zábory být oceněny. Má tedy účastník vycházet z předpokladu, že má v rámci dočasných záborů dle výkresu „NK\_SP\_C.5\_TRVALÉ ZÁBORY“ účastník ocenit zábor 84 m2 na dobu provádění díla, tzn. 12 kalendářních měsíců? Dle výkresu „NK\_SP\_C.4\_ZOV“ je totiž patrné, že oplocené staveniště bude většího rozsahu než 84 m2. Pozemky jsou dle „NK\_SP\_C.2\_KATASTRÁLNÍ SITUACNÍ VÝKRES\_BOURACÍ PRÁCE“ v majetku ČD a.s. – po dobu výstavby tyto v majetku ČD zůstanou?

**Odpověď:**

Dočasný zábor se předpokládá po celou dobu stavby na novou výměru 716 m2. Kontaktní osoba pro uzavření nájemní smlouvy je paní Miroslava Saparová, ČD a.s Regionální správa majetku, Jeremenkova 231/9, 772 00 Olomouc, tel. 602 603 441, email: Saparova@rsm.cd.cz.

Zadavatel předpokládá, že pozemky zůstanou po celou dobu stavby ve vlastnictví ČD a.s. Přílohou č. 3 a 4 zasíláme opraveno situaci dle oplocení staveniště.

**Příloha:**

- Příloha č.1 NK\_SP\_114\_NOVÝ STAV\_K\_VÝTAH\_2022-08-22\_ŘEZ C
- Příloha č.2 NK\_SP\_653\_PŮDORYS 1.NP
- Příloha č.3 - NK\_SP\_C.4\_ZOV\_2022-09-02.pdf
- Příloha č.4 - NK\_SP\_C.5\_TRVALÉ ZÁBORY \_2022-09-02.pdf

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne 5.9.2022

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace