

**PŘÍLOHA č. 1 KE SMLOUVĚ O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ
K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ DO NAPĚŤOVÉ HLADINY 0,4 kV (NN) č.
22_SOP_01_4121994890**

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4121994890

1. Specifikace zařízení: odběr
 - umístění zařízení: Jablonské nábřeží 128, patro: 0, 561 64 Jablonné nad Orlicí
 - číslo odběrného místa: 0000562463
 - EAN: 859182400700495941
2. Technické údaje, výše rezervovaného příkonu místa připojení a předávacího místa
 - napěťová hladina: 0,4 kV (NN)
 - způsob připojení (počet fází): 3
 - hodnota jističe před elektroměrem: 3 x 50,0 A; vypínací charakteristika: B
 - charakter odběru: T2

3. Připojované elektrické spotřebiče:

Spotřebič	Původní [kW]	Celkem požadovaný [kW]	Celkem povolený [kW]
Ohřev TUV - akumulací	0,000	4,000	4,000
Ostatní spotřebiče	0,000	2,000	2,000
Osvětlení	0,000	2,000	2,000

4. Měřicí zařízení
 - umístění měřicího zařízení: chodba
 - přístupnost měřicího zařízení: nepřístupné
 - typ měření: C
 - odběr elektřiny bude měřen měřicím zařízením PDS

Fakturační měření bude provedeno jako přímé. Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříni měření upravené k zaplombování tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s vyhláškou č. 359/2020 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami nn pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí v platném znění, které je zveřejněno na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz.

5. Místo připojení Zařízení
 - místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: Rozpojovací jističí skříň
 - hranice vlastnictví: Pojistkové spodky v rozpojovací jističí skříni
 - spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: Jistič před elektroměrem

6. Upřesnění některých závazků Zákazníka podmiňujících připojení Zařízení

Zákazník se zavazuje splnit následující závazky:

Souhlasíme se změnou hodnoty hlavního jističe z 3x60A na 3x50A. Souhlasíme s přemístěním měření, pod podmínkou, že se přemístí měření pro všechny odběry v daném objektu. Odběr bude připojen ze stávajícího napájecího bodu ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s připojovacími podmínkami nn. Elektroměrový rozvaděč bude splňovat podmínky na umístění a zapojení měřicích souprav dle Připojovacích podmínek NN, které jsou k nahlédnutí na stránkách www.cezdistribuce.cz. HDV musí být dimenzováno na všechny odběry v objektu. Před započítáním prací je nutné nahlásit rozplombování na kontaktní linku 800 850 860, nebo na info@cezdistribuce.cz. Upozorňujeme, že pravidla pro přiznání distribuční sazby se řídí podmínkami danými cenovým rozhodnutím ERÚ č. 9/2021, se kterým doporučujeme se seznámit, zejména v případech s elektrickým vytápěním u odběrů kategorie C – podnikání.

7. Další podmínky připojení



Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

8. Doklady pro připojení

- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v OM/výrobní a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.