

Naše zn. 13744/2022-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 1/0

**Prostřednictvím E-ZAK**

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil 724 932 325  
E-mail [Majerova@spravazeleznic.cz](mailto:Majerova@spravazeleznic.cz)

Datum 30. září 2022

Věc: **Bystřice (Bystrzyca), nádražní budova**  
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

**Dotaz č. 2:**

V zadávací projektové dokumentaci je objekt E.2.7 ÚT. Ve slepém rozpočtu tento objekt nefiguruje. Bude se tedy tento objekt realizovat?

**Odpověď:**

„Objekt E. 2.7 Vytápění“ řeší vytápění místností číslo 102,104 a 105 elektrickými přímotopnými konvektory s termostatem. Duplicitně jsou elektrické přímotopy řešeny i v objektu „ E. 2.10 Elektroinstalace“. Umístění přímotopů je uvedeno ve výkrese číslo E. 2. 10. 04 a v soupisu prací pro tento objekt v položkách číslo 4,5,6 v díle 741.

„Objekt E. 2.7. Vytápění „zůstal v zadávací dokumentaci pouze informativně o způsobu vytápění nových místností a bez soupisu prací. Realizace vytápění proběhne dle „Objektu E. 2.10 Elektroinstalace“.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne **30 -09- 2022**



**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace