

## **Příloha č. 40 – Odbočka Velká Chuchle, DŘT**

### **Rozsah dodávky a montáží pro technologii DŘT:**

- Dodávka a montáž skříně s PLC automatem
- Dodávka dotykového grafického LCD panelu
- Připojení skříně s PLC automatem na napájení
- Propojení V/V jednotek s řízenou novou technologií
- Připojení podřízených PLC automatů do kruhových optických smyček
- **Připojení objektu STS 6kV**
- Oživení a odzkoušení základních provozních vlastností telemechanické jednotky
- Oživení a odzkoušení programového vybavení
- Dodávka a montáž průmyslových přepínačů (switchů) a převodníků
- Stůl, židle
- Připojení komunikačních jednotek na ethernetovou komunikační cestu a oživení komunikace s ED Praha, odzkoušení stability komunikace
- **Začlenění odpojovačů č. TTS 0219 A, TTS 0219 B, TTS 0220 A, TTS 0220 B v TNS Chuchle do systému DŘT v dané TNS.**
- Závěrečná funkční zkoušky a uvedení do provozu
- Revize dle platných ČSN
- Zprovoznění na ED Praha Křenovka
- Dokumentace skutečného provedení.