

Naše zn. 21870/2022-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI
Vyřizuje Bc. Hana Hnilíčková
E-mail Hnilickova@spravazeleznic.cz
Datum 10. října 2022

Uveřejněním v elektronickém nástroji
E-ZAK

Odpověď na dotaz k zadávací dokumentaci

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, Organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, PSČ 326 00 Plzeň upřesňuje zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce na základě obdrženého dotazu:

Název VZ: **Pocinovice ON – oprava výpravní budovy**
Číslo VZ: 65422029
Č.j.: 20806/2022-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI
Datum: 27. září 2022

Dotaz k zadávací dokumentaci:

Dobrý den,

při kalkulaci zakázky jsme nenašli v PD ani v položkovém soupisu prací specifikaci bezpečnostní třídy pro vstupní hliníkové dveře do výpravní budovy.

Jedná se o dveře, které jsou ve výkazu otvorů označeny 13/L, 14/L a 15/L. V položkovém rozpočtu oddíl PS-01 Stavební část, položka číslo 255.

Prosíme o doplnění u výše uvedených hliníkových dveří o bezpečnostní třídy 1-6 pro uskutečnění správného nacenění zakázky.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Vstupní hliníkové dveře, které jsou v položkovém soupisu prací uvedeny v PS 01–Stavební část, pod položkou č. 255 a ve výpisu dveří uvedeny pod označením 13/L, 14/L a 15/L jsou ve třídě bezpečnosti RC3.

S pozdravem

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň

(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3062255

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e60be9df-bda7-4e80-b55d-e5d9c50add85

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.10.2022 08:08:00



6f77c481-8f58-42a7-a803-76b7ab65e484