MD

Malán David, Ing. Malan@spravazeleznic.cz 12. 5. 2022, 9:15

Komu: KK3K@seznam.cz

Kopie: Krystovova@spravazeleznic.cz

RE: Rekonstrukce VB v žst. Aš - vypořádání připomínek k PDPS

Děkuji za vysvětlení, přesně takhle jsem to myslel. (Ale i ozelenění plochy by se mělo objevit v koordinační situaci)

S pozdravem

Ing. David Malán

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ

systémový specialista
úsek technický oblast Plzeň

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
Pracoviště: Sušická 1105/25, 326 00 Plzeň
M 607 093 395
E Malan@spravazeleznic.cz
spravazeleznic.cz

From: KK3K@seznam.cz <KK3K@seznam.cz>
Sent: Wednesday, May 11, 2022 7:04 PM
To: Malán David, Ing. <Malan@spravazeleznic.cz>
Cc: Kryštovová Dagmar <Krystovova@spravazeleznic.cz>
Subject: RE: Rekonstrukce VB v žst. Aš - vypořádání připomínek k PDPS

Dobrý den,

k Vašim připomínkám si dovoluji vysvětlivky:
ad 1. chodník za přejezdem bude součástí dokumentace ing. Štechra v rámci akce města "Oprava Nádražní ulice". Do definitivní dokumentace skončíme se zpevněnými úpravami před přejezdem (2,4 m od osy kolejí), zbytek skryjeme. Takto to máme i ve výkazu výměr.
ad 2. předpokládáme, že stávající polozpevněnou plochu mezi komunikací na pilu a kolejemi do centra města ozeleníme ve stávající niveletě, tj. ve velmi mírném sklonu od kolejí. S úpravami končíme na hranici pozemku 2399/16. Přikládám fotografie stávajícího stavu, hranice parcely je v trávě těsně před auty.
Rozdíl výšek .na hranici parcely a nivelety příjezdové komunikace je cca 30 až 40 cm na délku 8 až 14 m.
Ozelenění této plochy včetně humusování máme v SO 00-95-01 Ostatní vegetační úpravy.

S přáním krásného dne

Břetislav Kubíček

603 854 595

---------- Původní e-mail ----------
Od: Malán David, Ing. <Malan@spravazeleznic.cz>
Komu: 'KK3K@seznam.cz' <KK3K@seznam.cz>

Datum: 11. 5. 2022 15:33:44
Předmět: RE: Rekonstrukce VB v žst. Aš - vypořádání připomínek k PDPS

Dobrý den.

Za mne není ještě dořešeno:

1. Je chodník za přejezdem součástí PD nebo ne? (Buď doplnit obruby a nebo skrýt plochu chodníku)
2. Prosím doplnit svahování za obrubou včetně rekultivace stávající zpevněné plochy podél kolejí (levý horní okraj výkresu).

S pozdravem

Ing. David Malán

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ

systémový specialista
úsek technický oblast Plzeň

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
Pracoviště: Sušická 1105/25, 326 00 Plzeň
M 607 093 395
E Malan@spravazeleznic.cz
spravazeleznic.cz

From: KK3K@seznam.cz <KK3K@seznam.cz>
Sent: Wednesday, May 11, 2022 1:43 PM
To: Malán David, Ing. <Malan@spravazeleznic.cz>; Kryštovová Dagmar <Krystovova@spravazeleznic.cz>
Subject: Rekonstrukce VB v žst. Aš - vypořádání připomínek k PDPS

Vážený pane Maláne ,

dovolil bych si Vás požádat o kontrolu vypořádání Vašich připomínek k akci Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš.
V příloze Vaše původní připomínky přepsané do protokolu o vypořádání připomínek, včetně poznámek o způsobu zapracování.
Dále přikládám odkaz na úložiště s upravenou PDPS:
https://1drv.ms/…78J

Pokud byly Vaše připomínky vyřešeny, prosím o emailové odsouhlasení zapracovaných připomínek z vyjádření ze dne 5.1.2022.

Děkuji.

S přáním krásného dne

Břetislav Kubíček

603 854 595