

Uvepqxknq k existenci síť

Číslo žádosti	20211865
---------------	----------

Žadatel					
Název organizace		IČ			
Příjmení, jméno, titul	Sobotková Martina				
Obec	Chodov	PSČ	35735		
Ulice / č.p. / č.o./	U Porcelánky 1012				
E-mail	martina.sobotkova@email.cz	Telefon	737211790	Fax	

Stavebník					
Název organizace	Správa železnic s.o.	IČ			
Příjmení, jméno, titul					
Obec	Praha 1	PSČ	110 00		
Ulice / č.p. / č.o./	Dlážd ná 1003/7				
E-mail		Telefon		Fax	

Název stavby	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš
--------------	----------------------------------------

V zájmovém území se nachází zařízení vodohospodářské infrastruktury (vodovod, kanalizace, ochranná pásma a jiné sítě). Tato zařízení jsou v situaci (příloha č. 1) zakreslena orientačně. O stanovisko k existenci sítí neprovozovaných společností CHEVAK Cheb, a.s. (zakreslených červeně) a stanoviska k PD, je nutné zažádat jejich vlastníka.

Stavbu, která se dotýká stávajících zařízení, je možno provádět dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu a kanalizace.

Projektovou dokumentaci výše uvedené stavby požadujeme předložit k odsouhlasení. V případě požadavku připojení na vodovod nebo kanalizaci je nutno možnost připojení projednat s odd. vodorozvoje.

Podmínky pro zpracování PD:

Při zpracování PD musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Při zpracování PD je nutno respektovat ochranná pásma, která jsou vymezena dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 včetně, 1,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500, 2,5 m,
- u vodovodních řadů, nebo kanalizačních stok nad průměr 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m.

Toto stanovisko slouží pouze k ověření existence inženýrských sítí nebo jiných zájmů společnosti CHEVAK Cheb, a. s., jako podklad pro informaci o území, nikoli jako stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení, změně užívání stavby nebo změně využití území. Před zpracováním PD je nutné nechat zařízení vodohospodářské infrastruktury vytýčit pracovníky CHEVAK Cheb, a.s. Konce vodovodních a kanalizačních přípojek jsou zakresleny orientačně, místo napojení je nutné vždy konzultovat s příslušným mistrem.

Územní působnost provozu Cheb:

vodovod Jiří Srnka 739 543 352, kanalizace Zdeněk Marek 739 543 353

Územní působnost provozu Aš:

vodovod Miroslav Brilla 739 543 426, kanalizace Leoš Káda 730 173 964

Územní působnost provozu Mariánské Lázně:

vodovod Roman Stelbacký 739 543 403, kanalizace Marek Hampejs 739 543 416

Provoz Nebanice:

přiváděcí řady Petr Dick 739 543 451

Stanovisko má platnost 12 měsíců.

V Chebu, 4.9.2021

Zájmové území (viz. příloha)

CHEVAK Cheb, a.s.¹³
odd. vodorozvoje
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb



Příloha č.1	
Obec	Aš
k žádosti 20211865	

Legenda

Kanalizace	Vodovod	Elektrické vedení
 v majetku a.s.	 v majetku a.s.	 v majetku a.s.
 provozované smluvně	 provozované smluvně	Ochranné pásmo I. stupně
 jednotná kanalizace	 zásobovací řad	
 dešťová kanalizace	 příváděcí řad	
 splašková kanalizace	 rozváděcí řad	
 jiná/průmyslová kan.	 příváděcí řad-surová voda	
		 OP II.stupně
 zařízení neprovozovaná společnostmi CHEVAK Cheb, a.s.		

Žadatel uděluje společnosti CHEVAK Cheb, a.s. souhlas, aby ve smyslu ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždil a zpracoval osobní údaje žadatele nebo stavebníka uvedené v této žádosti.
K jiným účelům nebude těchto údajů použito.

Vystaveno dne 4.9.2021	Platnost do 4.9.2022
------------------------	----------------------