



- LEGENDA:
- Montážní AL profil SEK-EM48_27 5400mm
 - FV panel Duplex 120čl. 450Wp
 - Boční držák SEKP-EMTAL_200
 - Zavětrovací plech SEK-TWS200_1734W
 - Krajní příchytka SEKP-EMEC35
 - Středová příchytka SEKP-EMMC35
 - Kotvící vrut 150-220mm
 - Jističí DC rozvaděč
 - FV střídač 3f/10kW
 - Rozpojovací modul panelů napojený na STOP tl.
 - STOP tl. pro rozpojení panelů na střeše
 - Ovl. kabel pro odpojovače UV odolný 2x2,5mm
 - Zemnicí ZŽ vodič pro konstrukce
 - FV DC kabel Solar fl. 6mm

Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury			
Jiná ověření:		Paré: <div>1</div>	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby: <div>.....</div> <div>Podpis: Datum:</div>	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P02	23.04.2022	Dokumentace po zapracování připomínek	
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa západ	
Adresa:		Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	
			
		SPRÁVA ŽELEZNIC	
Zhotovitel díla:		Ing. arch. Břetislav Kubiček	
Adresa:		Raisova 2030/2, 360 01 Karlovy Vary	
Kontakt:		T: +420 603 854 595 E: kk3k@seznam.cz	
Zhotovitel objektu:		ELECTRICAL 3M-SERVICES s.r.o.	
Adresa:		Jáchymovská 142, Karlovy Vary 360 10	
Kontakt:		T: +420 737 505 582 E: benda@e3ms.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. arch. Břetislav Kubiček	
		Specialista: Ing. Jan Benda	
Název stavby/akce:		Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš	
		Označení investora: S611700144	
		Označení zhotovitele: 2006.04	
Název části:		Pozemní objekty výpravních budov	
		Označení části: D.2.2. 1	
Název objektu/díleč části:		Novostavba výpravní budovy	
		Označení objektu/komplexu: SO 00-71-01.04	
Název přílohy:		Fotovoltaická elektrárna	
Název díleč části přílohy:		Rozložení panelů, konstrukcí a kabelových tras na střeše objektu	
		Číslo přílohy: 2. 701	
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy:	
Ing. Jan Benda		Ing. Jan Benda	
Kraj:		Měřítko:	
Karlovarský		Formáty:	
		TUDU:	
		0221C1 0221CC 02202	
		Smluvní datum zpracování:	
		23.04.2022	
Označení investora: S 6 1 1 7 0 0 1 4 4 - P 0 P S - D 2 2 0 1 - S 0 0 0 7 1 0 1 - 0 4 - 1 2 - 1 7 0 1 - P 0 2			
[Prostor pro další informace]			