

Střecha budovy

22ks x 450Wp= 9,9kWp

1.1 BISOL DUPLEX BDO 450Wp
9ks panelů x 450Wp= 4050Wp
Fasáda

2.1 BISOL DUPLEX BDO 450Wp
13ks panelů x 450Wp= 5,85Wp
Střecha

Pojistkový rozvaděč
s přepětovou ochr.

FU-DC

Tech. místnost budovy OP18

Hybridní měnič 3f 10kW

GoodWe 10K-ET

Hl. chodba budovy OP13

RS485

FTP Cat.5e

R-FVE

R1

-FA FVE

S.meter

Regulace P FVE 0%

RE

4Q

ET

HDO

REG. FVE

napojení
na DS

4x Kabel solar 1x6mm²

2x Kabel solar 1x6mm²

H07V-K 16mm ZŽ

H07V-K 6mm ZŽ

CYKY-O 4x2,5mm

STOP TL. FVE - Střecha

STOP TL. FVE m.č. OP30

H07V-K 6mm ZŽ

HOP

Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury			
Jiná ověření:		Paré: 1	
Orientační schéma:		Razžko oprávněné osoby: Podpis: Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P02	23.04.2022	Dokumentace po zapracování připomínek	
Stavebník/Investor: Správa železnic, státní organizace			
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa západ	
Adresa:		Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	
Zhotovitel díla: Ing. arch. Břetislav Kubiček			
Adresa:		Ralsova 2030/2, 360 01 Karlovy Vary	
Kontakt:		T: +420 603 854 595 E: kk3k@seznam.cz	
Zhotovitel objektu: ELECTRICAL 3M-SERVICES s.r.o.			
Adresa:		Jáchymovská 142, Karlovy Vary 360 10	
Kontakt:		T: +420 737 505 582 E: benda@e3ms.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. arch. Břetislav Kubiček	
Specialista:		Ing. Jan Benda	
Název stavby/akce:	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. AŠ		Označení investora: S611700144
			Označení zhotovitele: 2006.04
Název části:	Pozemní objekty výpravních budov		Označení části: D.2.2. 1
Název objektu/díle části:	Novostavba výpravní budovy		Označení objektu/komplexu: SO 00-71-01.04
Název přílohy:	Fotovoltaická elektrárna		Číslo přílohy: 2. 702
Název díle části přílohy:	Blokové schéma zapojení systému FVE		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítka:	Stupeň dokumentace:
Ing. Jan Benda	Ing. Jan Benda	Formáty:	PDPS
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Karlovarský	AŠ [600521]	0221C1 0221CC 02202	23.04.2022
Označení investora: S 6 1 1 7 0 0 1 4 4 - P D P S - D 2 2 0 1 - S 0 0 0 7 1 0 1 - 0 4 - 1 2 - 1 7 0 2 - P 0 2			
[Prostor pro další informace]			