



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Teplice
Riegrova 1898
41501 Teplice 1



HZSUX008V3FK

IDP spol. s r.o.
Fabiána Pulíře 117/4
400 01 Ústí nad Labem

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J.
HSUL- 5489-2/TP-2020

VYŘIZUJE/KONTAKT
mjr. Ing. Jitka Kočí
tel. 950 441 230,
jitka.koci@ulk.izscr.cz

TEPLICE
25.11.2020

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bílina
Místo stavby: Bílina, Nábřeží 466, p.p.č. 2267/3 k.ú. Bílina
Stavebník: Správa železnic, státní organizace
Předložená dokumentace: DSP, IDP spol. s r.o., HP Vladislav Kašper, ČKAIT 0400842, 10/2020, zak. č. Zč 12-20

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Teplice (dále jen „HZS Ústeckého kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 11. 11. 2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění


HZS Ústeckého kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení, Ing. Josef Zábajník, ČKAIT 04000181, 10/2020.

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci výpravní budovy v železniční stanici Bílina. V rámci rekonstrukce jsou ve výpravní budově navrženy dvě výtahové šachty pro bezbariérový přístup, bude provedena rekonstrukce sociálního zázemí ve všech podlažích objektu a v 2. NP objektu jsou v levé části navrženy dvě ordinace. Celý objekt bude zateplen zateplovacím systémem s tepelnou izolací. Z hlediska požární bezpečnosti je rekonstrukce sociálního zázemí s drobnými dispozičními úpravami hodnocena jako změna stavby skupiny I dle ČSN 73 0834 a

realizace výtahových šachet a ordinací jako změna stavby skupiny II dle ČSB 73 0834. Původní schodiště budou využity jako částečně chráněné únikové cesty. Stávající elektrická požární signalizace bude modernizována, byť není z hlediska požární bezpečnosti požadována.

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Ústeckého kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.



plk. Ing. Adolf Langer
rada

ředitel Územního odboru Teplice
HZS Ústeckého kraje