




PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ

| | | | | | |
|---|--------------|-------------|--|-----------------|--------------------|
|  PRAC. HRADEC KRÁLOVÉ | | Jméno | Podpis | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | ČÍSLO SOUPRAVY: |
| | NAVRHL: | Ing. Vánský |  | 20-051-30-311 | |
| | KONTROLOVAL: | Ing. Vývoda |  | DATUM: 11/2020 | |
| Stavba: Výstavba PZS na přejezdu P4675 v km 40,770 a P4676 v km 41,720 trati Mladá Boleslav město – Stará Paka | | | | STUPEŇ: DUSP | |
| SO 01 Napájení PZS P4675 a P4676 | | | | ČÁST: D.2.3.f | |
| Tabulka kabelů | | | | ČÍSLO VÝKRESU: | 06 |

Tabulka kabelů**Výstavba PZS na přejezdu P4675 v km 40,770 a P4676 v km 41,720 trati Mladá Boleslav město -
Stará Paka****SO 01 Napájení PZS P4675 a P4676**

| <i>Označení kabelu</i> | <i>Typ kabelu</i> | <i>Odkud</i> | <i>Kam</i> | <i>Délka</i> |
|------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| | | Zařízení | Zařízení | m |
| WL09 | CYKY-J 4x10 | RE3 | RZZ | 5 |
| WL10 | AYKY-J 4x70 | RZZ | RP4675 | 1150 |
| WL11 | AYKY-J 4x25 | RZZ | RP4676 | 150 |