

Naše zn. 21322/2022-SŽ-OR UNL-OVZ
Listů/příloh 3/1

Vyřizuje Bc. Marie Lepešková
Telefon +420 972 424 467
Mobil x
E-mail Lepeskova@spravazeleznic.cz

Datum 25. 10. 2022

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

V souladu s čl. 7 Výzvy k podání nabídky vydané pod č.j. 20281/2022-SŽ-OR UNL-OVZ (dále jen „**Výzva**“)

Ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Oprava PZS v žst. Litoměřice horní nádraží“

Identifikace zadávacího řízení:

Podlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná mimo zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).

Evidenční číslo zadavatele: 65022055

(dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Výběrové řízení**“)

Zadavatel

Název: **Správa železnic, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384

Zakázku zadává organizační jednotka zadavatele:

Název: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Sídlo: Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03
Zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

(dále jen „**Zadavatel**“)

I.

Zadavatel v nadepsaném Výběrovém řízení vydává **vysvětlení** zadávací dokumentace na základě obdržené žádosti ze strany dodavatelů:

- **ze dne 21.10.2022 (dotaz č. 1)**

Dotaz č. 1

Vážení,

po prostudování zadávací dokumentaci si dovoluujeme předložit následující dotaz. V zadávací dokumentaci je uvedeno uzemnění pro technologický objekt PZS P3338 a P3339 v délce 10m pro každý objekt. Pro dosažení požadovaného maximální zemnicího odporu 15 Ohm je nutno kalkulovat s délkou pásku minimálně 25 až 50 metrů, dle typu zeminy.

Zároveň je nesoulad mezi položkou montáže, kde se počítá s montáží 20 metrů pro každý objekt, a dodávka je tedy výše zmiňovaných 10 metrů. Žádáme o opravu zadání v soulad.

Další dotaz se týká kabelových schémat. U kabelů k čidlům PN jsou použity kabely typu 3P1. Dle doporučení dodavatele PN je delší dobu k těmto čidlům veden kabel typu 3xN a to z důvodu odrušení nežádoucích vlivů. Žádáme o prověření nutnosti využít pro naspojování stávajících kabelů 3P1 nebo navrhnout pokládku nové kabelizace typu 3xN ke stávajícím čidlům PN.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

První část dotazu týkající se nesouladu mezi položkou montáže, kde se počítá s montáží 20 metrů pro každý objekt, a dodávka je tedy výše zmiňovaných 10 metrů byl odstraněn v novém rozpočtu, který je přílohou č. 1 - Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr_OPRAVA č. 1. Dodávka i montáž uzemnění je 30m pro každý objekt.

Další dotaz týkající se kabelových schémat – Kabely k počítačům náprav 3P1 jsou stávající dle požadavku investora. To je patrné v označení v kabelových schématech. Pouze u PS 01-01-31 dochází k prodloužení stávajících kabelů 3P1. Musí se prodloužit stejným typem 3P1. Nelze je naspojovat na kabel typu 3XN.

II.

Na základě výše uvedeného dochází k úpravě příloh zadávací dokumentace:

- **Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr_OPRAVA č. 1**

a současně dochází ke změně článku 5.3 Výzvy k podání nabídky následovně:

5.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **13,373 mil. Kč** (bez DPH).

Uvedená částka zahrnuje i hodnotu stavebního materiálu ve výši **2,657 mil. Kč** (bez DPH), který bude zadavatel dle zadávacích podmínek poskytovat dodavateli a který je nezbytný pro poskytnutí zadávaných stavebních prací.

Předpokládaná hodnota plnění vybraného dodavatele po odečtení hodnoty zadavatelem poskytovaného materiálu činí 11,716 Kč (bez DPH).

Zadavatel dále sděluje, že nabídka musí být zpracována na základě této úpravy tzn., že je nutné zaměnit přílohu Zadávací dokumentace – Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr OPRAVA č. 1 za původní. V případě podání nabídky s původní přílohou zadávací dokumentace – Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr, bude dodavatel vyloučen z účasti ve výběrovém řízení ve smyslu čl. 16.5 Výzvy.

Ostatní články a části zadávací dokumentace nedotčené touto dodatečnou informací zůstávají v platnosti v původním znění.

Na základě povahy této dodatečné informace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídky uvedené u této zakázky na profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz>.

V Ústí nad Labem dne *dle data odeslání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK*

.....
Tomáš Helcl, DiS.
vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Příloha:

Příloha č. 1 – Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr_OPRAVA Č. 1