

LEGENDA

DEFINITIVNÍ PŘIPOJENÍ

POPIS




WH1 až WH5 - KABELY V CHRÁNIČKÁCH
HLAVNÍ UZEMNĚNÍ - 9x ZEM. TYČ 2M, PROPOJ FEZN 30x4
ODDÁLENÝ ZEMNIČ - 5x ZEM. TYČ 2M, PROPOJ FEZN 30x4
EKVIPOTENCIÁLNÍ PRÁH - FEZN 30x4



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

Za obsah této projektové dokumentace odpovídá pouze její zpracovatel. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

ČISTOPIS 04/2020

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
Investor, objednatel:  SPRÁVA ŽELEZNIC		Dílaždná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město		kontaktní adresa: Správa železnic, státní organizace Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7		 METROPROJEKT		Souprava číslo:
generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Název a účel díla: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)		
HIP: David Benda tel.: +420 296 154 333	Podpis: 	Specialista profese: Ing. Václav Misárek		Podpis: 
Stupeň: Projekt (DSP)		Zpracovatelský útvar: S71 tel.: +420 296 154 158		Název části díla: TECHNOLOGICKÁ ČÁST SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČ. DŘT NAPÁJENÍ ZABEZPEČOVACÍCH A SDĚL. ZAŘÍZENÍ Z TRAKČNÍHO VEDENÍ
Vedoucí útvaru: Ing. Jan Kahuda		Podpis: 		D D.3 D.3.8
Odpovědný projektant: Ing. Václav Misárek		Podpis: 		
Vypracoval: Ing. Václav Misárek		Podpis: 		Název přílohy: PS 05-03-11 žst. Mstětice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení Situace - definitivní stav
Kontrola: Ing. Jan Kahuda		Podpis: 		Složka: D.3.8.1
Štart: znak: V20/2039	Datum: 11/2018	Číslo příl.: 006		
Počet formátů: 4xA4	Měřítko: 1:200	IČD:	17	7192
			403	08
			01	00