

ORIENTACE V BUDOVĚ:



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV	PLOCHA	S. V.	PODLAHA
1S001	PARKOVACÍ STÁNÍ	873,860	3810	EPOXIDOVÁ STĚRKA
1S001	SKLAD	19,050	3830	KERAMICKÁ DLAŽBA
1S002	SKLAD	23,590	3830	KERAMICKÁ DLAŽBA
1S003	PŘÍPRAVA JÍDLA	15,770	3840	KERAMICKÁ DLAŽBA
1S003A	SKLAD	4,360	3840	KERAMICKÁ DLAŽBA
1S004	KUCHYŇ	105,630	3630	KERAMICKÁ DLAŽBA
1S005	VÝDEJ JÍDLA	38,360	3840	KERAMICKÁ DLAŽBA
1S006	JÍDELNA	137,210	3510	PVC
1S007	PRODEJNA	21,510	3510	PVC
1S090	SKLAD	17,800	3830	KERAMICKÁ DLAŽBA
1S091	SKLAD	18,000	3830	KERAMICKÁ DLAŽBA
1S092	CHODBA	9,720	3830	KERAMICKÁ DLAŽBA
1S093	ŠATNA	1,470	3830	KERAMICKÁ DLAŽBA
1S123	CHODBA	3,550	3850	KERAMICKÁ DLAŽBA
1S124	CHODBA	18,090	3,850	KERAMICKÁ DLAŽBA
1S125	CHODBA	1,650	3,850	KERAMICKÁ DLAŽBA
1S126	CHODBA	107,240	3,850	KERAMICKÁ DLAŽBA
1S135	PARKOVACÍ STÁNÍ	502,340	3810	EPOXIDOVÁ STĚRKA


LEGENDA VZT:

P 16250m ³ /h	PŘÍVODNĚ MNOŽSTVÍ VZDUCHU (M ³ /h)
Q 16250m ³ /h	ODVÁDĚNĚ MNOŽSTVÍ VZDUCHU (M ³ /h)

CO	Detektor CO – oxidu uhelnatého CO9100
—	Přívodní potrubí
—	Odtahové potrubí
—	Násovací výška
—	Protipožární ucpávka (ozn. PU)

Poznámka:
VZT rozvody budou vedeny na konzolách a upevněny v pružných objímkách.
Rozvody přivádějící vzduch do OHČC budou opatřeny konzolami a objímkami s certifikátem ETA s požární odolností min. EI45.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

 SUDOP BRNO			SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno		
OBJEDNAVATEL: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)			tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz		
PROFESNÍ SKUPINA: 31 Pozemní stavby		VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Stanislav Kašpárek		GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Stanislav Kašpárek		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ivana Bartošová		KONTROLOVAL Ing. Michal Malý	
KRAJ: Jihomoravský		POVĚŘENÝ OÚ: Brno		STUPEŇ: DSP a DPS	
BRNO, KOUNICOVA ADM - PD OPRAVA (IV. ETAPA) SO 08 - Oprava stávajících garáží Část D - Vytápění a vzduchotechnika				ZAK. ČÍSLO 21006-01-0422	
				MĚŘÍTKO 1:100	
				POČET FORMÁTŮ 6 x A4	
				DATUM: 08/2021	
Půdorys 1.pp - VZT				ČÁST DOKUM. D.2.2.3.4	
				PŘÍLOHA 2	