

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 Silnoproud	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Jan Zářecký	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Stanislav Kašpárek	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Zářecký <i>Galuch</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Tomáš Vykoukal <i>Vykoukal</i>	KONTROLOVAL Ing. Jan Zářecký <i>Galuch</i>	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Brno		STUPEŇ: DSP a DPS	
BRNO, KOUNICOVA ADM - PD OPRAVA (IV. ETAPA) SO 05 - Oprava hydroizolace spodní stavby Část D - Vnitřní silnoproudé rozvody			ZAK. ČÍSLO 21006-01-0422	ARCH. ČÍSLO 2021240010
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 08/2021	
Soupis vývodů			ČÁST DOKUM. D.2.2.1.4	PŘÍLOHA 04

SUDOP Brno s.r.o. Kounicova 26 61136 Brno			SOUPIS VÝVODŮ		Stavba:	Brno, Kounicova ADM - PD oprava (IV. etapa)		Datum:	08/2021
					Objekt:	SO 05 - Oprava hydroizolace spodní stavby, D - Vnitřní silnoproudé rozvody		Vypracoval:	Ing. Vykoukal
Číslo vývodu	Číslo okruhu	Druh kabelu	Průřez (mm²)	Délka (m)	Spojuje				
					Zařízení	Ukončení	Zařízení	Ukončení	Poznámka
Rozvaděč REA9									
FIA21	ZA	CYKY-J	3x2,5	26	Rozvaděč REA9	Koncovka	Zásuvky ZA	Koncovka	Řeší SO 04.D
FIA22	ZB	CYKY-J	3x2,5	37	Rozvaděč REA9	Koncovka	Zásuvky ZB	Koncovka	Řeší SO 04.D
FIA23	FA	CYKY-J	3x2,5	32	Rozvaděč REA9	Koncovka	Osoušeče FA	Koncovka	Řeší SO 04.D
FIA24	FB	CYKY-J	3x2,5	31	Rozvaděč REA9	Koncovka	Osoušeče FB	Koncovka	Řeší SO 04.D
FIA25	A	CYKY-J	3x1,5	75	Rozvaděč REA9	Koncovka	Světla A	Koncovka	Řeší SO 04.D
FIA26	B	CYKY-J	3x1,5	69	Rozvaděč REA9	Koncovka	Světla B	Koncovka	Řeší SO 04.D
FIA27	VA	CYKY-J	3x1,5	25	Rozvaděč REA9	Koncovka	Ventilátory VA	Koncovka	Řeší SO 04.D
FIA28	VB	CYKY-J	3x1,5	37	Rozvaděč REA9	Koncovka	Ventilátory VB	Koncovka	Řeší SO 04.D
FIA29	NO	1-CSKH-V180	3x2,5	26	Rozvaděč REA9	Koncovka	Nouzové osvětlení WC	Koncovka	Řeší SO 04.D
FIA30	ŘJ1	CYKY-J	3x1,5		Rozvaděč REA9	Koncovka	Ridicí jednotka osmózy ŘJ1	Koncovka	
FA31	UA	CYKY-O	2x1,5	54	Rozvaděč REA9	Koncovka	Umyvadla UA	Koncovka	Řeší SO 04.D
FA32	UB	CYKY-O	2x1,5	39	Rozvaděč REA9	Koncovka	Umyvadla UB	Koncovka	Řeší SO 04.D
FA33	PA	CYKY-O	2x1,5	28	Rozvaděč REA9	Koncovka	Pisoáry PA	Koncovka	Řeší SO 04.D
KF30	RDD	J-Y(ST)Y	4x2x0,8	65	Rozvaděč REA9, XS	Koncovka	Rozvaděč RDD X13 - rozvodna nn 3PP	Koncovka	
Rozvaděč RSA20									
Q1	O1	CYKY-J	5x10		Rozvaděč REA8	Koncovka	Rozvaděč RE6	Koncovka	Stávající kabel
FA3	R1	CYKY-J	5x6		Rozvaděč RSA20	Koncovka	Rozvaděč RE5	Koncovka	Stávající kabel
FA4	R2	N2XH-J	5x6	37	Rozvaděč RSA20	Koncovka	Rozvaděč RPO	Koncovka	Řeší SO 08.E
FIA5	Z1	CYKY-J	3x2,5	20	Rozvaděč RSA20	Koncovka	Zásuvky Z1	Koncovka	Řeší SO 08.E
FIA6	Z2	CYKY-J	3x2,5	36	Rozvaděč RSA20	Koncovka	Zásuvky Z2	Koncovka	Řeší SO 08.E
FIA7	Z3	CYKY-J	3x2,5	43	Rozvaděč RSA20	Koncovka	Zásuvky Z3	Koncovka	Řeší SO 08.E
FA8	NS1	1-CSKH-V180	3x2,5	280	Rozvaděč RSA20	Koncovka	Nouzové osvětlení	Koncovka	Řeší SO 08.E
FA9	V1	CYKY-J	3x2,5	30	Rozvaděč RSA20	Koncovka	Ventilátor V2	Koncovka	Řeší SO 08.E
FA10.1	S1	CYKY-J	3x1,5	64	Rozvaděč RSA20	Koncovka	Osvětlení A	Koncovka	Řeší SO 08.E
FA10.2	S2	CYKY-J	3x1,5	81	Rozvaděč RSA20	Koncovka	Osvětlení B	Koncovka	Řeší SO 08.E
FA10.3	S3	CYKY-J	3x1,5	186	Rozvaděč RSA20	Koncovka	Osvětlení C	Koncovka	Řeší SO 08.E
FA11	S4	CYKY-J	3x1,5	49	Rozvaděč RSA20	Koncovka	Osvětlení D	Koncovka	Řeší SO 08.E
FA12	OV1	CYKY-O	3x1,5	208	Rozvaděč RSA20	Koncovka	Senzory osvětlení S1,2	Koncovka	Řeší SO 08.E
	OV2	CYKY-O	3x1,5	60	Rozvaděč RSA20	Koncovka	Senzory ventolátoru V2	Koncovka	Řeší SO 08.E
FIA13	ŘJ2	CYKY-J	3x1,5	40	Rozvaděč RSA20	Koncovka	Ridicí jednotka osmóza ŘJ2	Koncovka	

