

Správa železnic, státní organizace  
OŘ Hradec Králové  
Tomáš Procházka

Váš dopis zn./ze dne 231/2022-SŽ-OŘHKR-SPS / 5.1.2022

Číslo jednací 00224/2022-O

Datum 6.1.2022

Vyřizuje Pavel Rejmont

+ 420 972 342 226

Tel. + 420 602 631 694

e-mail pavel.rejmont@cdt.cz

**Věc: Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k dotčení komunikačního vedení a zařízení v majetku Správy železnic, státní organizace - Centrum telematiky a diagnostiky k odstranění stavby.**

Název stavby: **Opočno pod Orlickými horami - demolice objektu**

Při realizaci výše uvedené stavby dojde ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

**Vyjádření pozbývá platnosti dne 6.1.2024**

**Dotčená zařízení:** DOK LT MiDia DryCore 48vl. v HDPE trubce černé + HDPE trubka modrá (rezervní), TK 10XN 0,8 TCEPKPFLEY - v majetku Správy železnic, státní organizace

**Upřesnění:** V těsné blízkosti odstraňovaného objektu (sociální zařízení) je vedena trasa dálkového optického kabelu DOK ve společné kabelové kynetě s traťovým kabelem TK, viz. příložená Situace DOK + TK (v kabelové kynetě je rovněž uložen zabezpečovací optický kabel SOK ve správě SSZT Hradec Králové). Při demolici objektu nesmí dojít k jejich poškození. Před zahájením demoličních prací bude kabelová trasa vytyčena k ověření přesné polohy a hloubky uložení kabelů a na místě budou stanoveny konkrétní podmínky ochrany, vzhledem k charakteru prováděných prací v ochranném pásmu kabelů. V případě provádění zemních prací budou tyto práce v ochranném pásmu kabelů prováděny výhradně ručním způsobem. Správa železnic, státní organizace si jako vlastník uvedených kabelů vyhrazuje právo zakázat provádění zemních prací strojním způsobem ve vzdálenosti 1,5 metru na obě strany od krajního vedení umístěného v kabelové kynetě. Při provádění zemních nebo jiných prací,

**Chceme být první volbou pro služby komunikační infrastruktury a řešení dopravní telematiky | [www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)**

kteřé mohou ohrozit telekomunikační vedení a zařízení, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen učinit veškerá opatření podle Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a §8 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, aby nedošlo k poškození kabelů. V průběhu provádění demoličních prací je nutné zamezit pohybu těžké techniky a stavebních strojů nad trasou nechráněných kabelů. Nebude-li možné tuto podmínku splnit, musí být kabelová trasa vhodným způsobem ochráněna proti mechanickému poškození, např. položením betonových panelů nad trasou nechráněných kabelů. Pokud dojde během demolice objektu k jakémukoliv poškození kabelů, budou veškeré náklady na opravu včetně sankcí, souvisejících s výpadkem provozu, vymáhány po zhotoviteli stavby.

V případě kolize s kabely ve správě ČD - Telematika a.s. projednejte způsob jejich ochrany s vedoucím okrsku SKS Česká Třebová panem Vlastimilem Dlouhým, kontakt: 602 760 627, e-mail: [vlastimil.dlouhy@cdt.cz](mailto:vlastimil.dlouhy@cdt.cz).

O vytyčení požádejte pracovníky SKS Česká Třebová na základě písemné objednávky. Do objednávky uveďte, prosím, číslo jednací tohoto vyjádření s datem vydání.



**ČD - Telematika a.s.**  
Úsek servis infrastruktury  
**vedoucí okrsku**  
Vlastimil Dlouhý  
v.z. Pavel Rejmont

**Přílohy:** Všeobecné podmínky Správa železnic, státní organizace  
Situace DOK + TK

**Chceme být první volbou pro služby komunikační infrastruktury a řešení dopravní telematiky | [www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)**