

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. č.j.5126/2021-SŽ-SŽG-RP PHA

Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Stanislav Nol

Telefon +420 972 221 787

Mobil +420 724 961 019

E-mail [nol@spravazeleznic.cz](mailto:nol@spravazeleznic.cz)

Č.zakázky: G731Z7220230

Datum 10. září 2021

p. Škarvadová Monika  
SS západ, Úsek technický PHA,  
odd. realizačních globálů Praha  
Ke Štvanici 656/3  
186 00 Praha 8

**Připomínky ÚOZI-Investora k DSP stavby:**

**Rekonstrukce mostu v km 39,019 na trati Středokluky – Podlešín (Zákolany)**

Dne 26.8.2021 obdržela SŽG Praha DSP uvedené stavby k připomínkám.

**Technická zpráva:**

Je se všemi náležitostmi v uzavřeném formátu, ověřená a opatřená razítkem ÚOZI.

**Bez připomínek.**

**Geodetické a mapové podklady:**

Veškeré geodetické zaměření je převzato od SŽDC s.o., SŽG Praha **splňující TKP staveb státních drah.**  
Žádné dodatečné doměřování, požadované např. projektanty, které by bylo možné otestovat na platnost DM, neproběhlo.

**Bez připomínek.**

**Návrh vytyčovací sítě:**

Jako výchozí pro ZVS stavby budou použity pouze platné body ŽBP splňující TKP staveb státních drah.  
Dle TZ se v obvodu stavby nenachází žádný bod ŽBP, který by byl stavbou ohrožen.

**Bez připomínek.**

**Majetkoprávní část:**

**Bez připomínek.**

**Prostorová poloha koleje (PPK)**

Vytyčovací výkres a seznam souřadnic vůbec neobsahuje části PPK. Dle vyjádření správce PPK s ním již projektant projednal příslušnou část a schválené řešení by měl vložit do finální verze dokumentace.

V Praze dne 10.9.2021

Ing. Stanislav Nol