

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
**JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ**  
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO

Číslo jednací: KHSJM 30338/2021/BM/HP  
Spis. značka: S-KHSJM 25598/2021  
Č.j. odesílatele: -  
Vyřizuje: Jana Rohlinkova, Martina Klossová  
Tel: 543516824  
Email: jana.rohlinkova@khsbrno.cz

datovou zprávou

T PROJEKT AED s.r.o.  
Lanžhotská 3448/2  
690 02 BŘECLAV  
IČO: 04679199

V Brně dne 25. května 2021

**Střelice - Chudčice – Správa železnic, státní organizace – „Výpravní budova – PD oprava“ – stanovisko pro potřeby společného územního a stavebního řízení**

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska ke společnému povolení, podané na základě plné moci dne . 5. 2021 společností T PROJEKT AED s.r.o., Lanžhotská 3448/2, 690 02 BŘECLAV, IČO: 04679199 (dále také jen „žadatel“), toto

**závazné stanovisko:**

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, zejména § 2 a §4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, KHS JmK s vydáním společného povolení pro stavbu „**Výpravní budova – PD oprava**“ na pozemku parc. č. 3453, 3441/30 a 3441/16 v k.ú. Střelice u Brna, stavebník Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČO: 70994234,

**souhlasí.**

**O d ů v o d n ě n í**

Posuzovanou dokumentaci zpracoval Ing. Pavel Tuček ze společnosti T PROJEKT AED s.r.o., Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav, v září 2020. Dokumentace řeší opravu stávajícího objektu v části výpravní budovy na pozemcích parc. č. 3453, 3441/30 a 3441/16 v k. ú. Střelice u Brna. Dle schváleného Územního plánu obce Střelice se stavba nachází v ploše DZ – plochy železniční dopravy.

V dvojpodlažním objektu výpravní budovy je v přízemí řešeno zázemí SSZT Správy železnic s.o., stávající dopravní kancelář, čekárna a WC pro cestující. Ve 2.NP se nachází pět stávajících bytových jednotek, které nejsou předmětem opravy. V rámci předcházející a související akce, Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. Etapa bude opraveno 1.NP levé části objektu výpravní budovy, proto tato část budovy, není předmětem projektu. Ve 2.NP se nachází pět stávajících bytových jednotek, které nejsou předmětem opravy. Částečné podsklepení-suterén-je bez využití.

Oprava se bude týkat především části 1. NP výpravní budovy SO 01, kde jsou umístěny hygienická zázemí stávajících sedmi zaměstnanců, denní místnost, hala, šatny a sklady.

Zdrojem tepla v pravé části bude kondenzační plynový kotel. Větrání pobytových místností bude řešeno přirozeně okny. Větrání bezokenných místností bude řešeno nuceně pomocí ventilátorů s odtahem do fasády. Celý objekt bude po celém obvodu osvětlen přímo okny ve všech místnostech a na chodbě. Místnosti bez možnosti přímého osvětlení okny budou osvětleny uměle elektrickými

svítidla. Pro stanovení výchozích parametrů byla vzata do úvahy výkonová rozvaha pro osvětlení- viz výpočet osvětlení v části elektroinstalace. Pro osvětlení místností budou použita zářivková a žárovková svítidla, popř. svítidla s kompaktními zářivkami. Objekt výpravní budovy bude napojen stávajícím přípojkami na IS včetně napojení na veřejný vodovod a kanalizaci.

SO 02 řeší zpevněné plochy před výpravní budovou a přístupový chodník k čekárně a do výpravní budovy.

(podepsáno elektronicky)  
MUDr. Barbara Gazdíková  
vedoucí oddělení  
hygieny práce  
pracoviště Brno

Rozdělovník:

1. Adresát, IČO: 04679199
2. KHS JmK – spis