



LEGENDA

Nové prvky PZZ FeZn 10mm

- 1) 3 ks zemních tyčí, dlouhých po 1,5m, vzájemně spojených (R = max 40Ω).
2) Propojovací lano LA9X se svěrkami na kolejnici.
3) Plastová ochrana propojovacího lana LA9X se svěrkami na kolejnici.
4) Plastová chránička v zemi PE 50.
5) Společná přístrojová skříň pro přejezdy

Pozn. Při křížení uzemňovacího vodiče s kabelovou trasou kabely uloženy do plastového žlabu (chráničky)
Uzemnění provedeno kolmo na opačnou stranu probíhající kabelové trasy

Orientační schéma:				Razítko oprávněné osoby:			
ŽST Horšovský Týn				Datum:			
Revize:	Datum:	Popis:		Kontroloval:			
001	10/2021	Definitivní odevzdání dokumentace		Ing. Vladimír Košan			
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace					
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1					
Zástupce investora:		Stavební správa západ					
Adresa:		Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9					
Zhotovitel stavby:		KTA technika, s.r.o.					
Adresa:		Klatovská 100, 301 00 Plzeň					
Kontakt:		T: +420 378 023 411 E: kta@ktatechnika.cz					
Zhotovitel objektu:		KTA technika, s.r.o.					
Adresa:		Klatovská 100, 301 00 Plzeň					
Kontakt:		T: +420 378 023 411 E: kta@ktatechnika.cz					
Hlavní projektant (HIP):		Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:			
Ing. Irena Hrnčířová		Ing. Vladimír Košan	Ing. Irena Hrnčířová	Ing. Vladimír Košan			
Název stavby/akce:		Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 na trati Staňkov - Poběžovice		Označení (S-kód): S632000219			
Název části:		Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)		Označení části: D.1.1.3			
Název objektu:		PZZ přejezdu P673 v km 8,288		Označení objektu/komplexu: PS 11-01-31			
Název přílohy:		Pasivní ochrany PZZ		Číslo přílohy: 2_0220			
Název dílčí části přílohy:		---		Paré:			
Kraj:		Katastrální území:	TUDU:				
Plzeňský		Horšovský Týn	0321 04				
Stupeň dokumentace:		Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:			
DUSP+PDPS		10/2021	3x A4	---			
S-kód: S 6 3 2 0 0 0 2 1 9 - D U S P - - D 1 1 3 - P S 1 1 0 1 3 1 - X X - 2 - 2 2 0 - 0 0 1							
Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:							
Dokumentace ve stupni DUSP+PDPS							