

Naše zn. 17319/2022-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/0

Uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil 702 164 086
E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz

Datum 21. prosince 2022

Věc: Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 1:

PS 675.1 (Úprava TZZ Olomouc – Grygov): V rámci tohoto PS se předpokládá provedení stranové přeložky kabelu č. 8001 (EY, 24P) v délce 110m. K této činnosti nebyly nalezeny ve výkazu výměr příslušná množství zemních prací. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení v rámci kterého PS/SO jsou tyto zemní práce uvažovány.

Odpověď:

Trasa výkopu a tedy i výkop samotný, stranové přeložky zabezpečovacích kabelů, jsou společné s kabely sdělovací techniky, výkopové práce jsou v tomto ohledu vykazovány v souvisejícím SO 678 Úprava sdělovacích kabelových vedení.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace** dle § 98 ZZVZ, neprodluhuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V Olomouci dne **21. 12. 2022**



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace