

Naše zn. 311/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Lenka Koštířová  
Telefon +420 972 422 242  
Mobil x  
E-mail [KostirovaL@spravazeleznic.cz](mailto:KostirovaL@spravazeleznic.cz)

Datum 03.01.2023

## Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

V souladu s čl. 7 Výzvy k podání nabídky vydané pod č.j. 27194/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ (dále jen „**Výzva**“)

Ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku s názvem:

### „Oprava kolejí a výhybek v ŽST Štědrá“

#### Identifikace zadávacího řízení:

Podlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná mimo zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).

Evidenční číslo zadavatele: 65022080

(dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Výběrové řízení**“)

#### Zadavatel

Název: **Správa železnic, státní organizace**  
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ70994234

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384

Zakázku zadává organizační jednotka zadavatele:

Název: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Sídlo: Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03  
Zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky,  
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

(dále jen „**Zadavatel**“)

## I.

Zadavatel v nadepsaném Výběrovém řízení vydává **vysvětlení** zadávací dokumentace na základě obdržené žádosti ze strany dodavatele:

- **ze dne 03.01.2023 (dotaz č. 1)**

### **Dotaz č. 1**

Posíláme dotaz pro zakázku Oprava kolejí a výhybek v ŽST Štědrá, dne 03. 01. 2023:  
1) V zadávací dokumentaci zadavatele jsme nenašli dokumentaci (výkresy) k železničnímu svršku a spodku, konkrétně umístění nástupiště Sudop 2x40 m, umístění trativodu, šachet, příčné řezy, případně vzorové řezy. K přejezdu P1816 v km 58,925 postrádáme výkres rekonstrukce. Žádáme zadavatele o doplnění chybějící dokumentace.

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 1**

1. Dokumentace železničního svršku i spodku je dle vzorových listů.  
Umístění nástupiště – v km 59,050 – 59,110 bude provedena montáž nevstřícného úrovnového nástupiště Sudop K (KD, KS) 150 v délce 2x 40 m.
2. Umístění trativodu v km 59,070 – 59,250 (dl. 180,0 m) mezi 1. a 3. kolejí;  
v km 59,030 – 59,250 (dl. 220,0 m) mezi 1. a 2. kolejí;  
v km 59,180 (dl. 10,0 m) příčně bude zřízen trativod (dle vzorových listů) – viz Průvodní zpráva.
3. Přejezd P1816 – Stávající živičný povrch bude odtěžen, starý kolejový rošt bude vyjmut a stávající kolejové lože odtěženo. Kolejové lože i rošt bude nahrazeno novým. Kolejový rošt bude nahrazen novými dřevěnými pražci s antikorozií úpravou. Kolejnice budou použity užitě a bude proveden nový živičný povrch (dle vzorového listu) – viz Průvodní zpráva a přílohy.

V Ústí nad Labem dne *dle data odeslání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK*

.....  
**Tomáš Helcl, DiS.**

vedoucí odboru veřejných zakázek  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace