



LEGENDA

- OČIŠTĚNÍ POVRCHU KAMENNÝCH PRVKŮ OTRYSKÁNÍM – SOKL + STUPNĚ (VIZ POZNÁMKY)
- DOPLNĚNÍ KAMENNÉHO SOKLU (VIZ POZNÁMKY)
- HLADKÉ OMITANÉ PLOCHY FASÁDY BEZ OZDOBNÝCH PRVKŮ (PŘEDPOKLAD: NÁHRADA 100% OMÍTEK ZA NOVÉ NA TĚCHTO PLOCHÁCH)

LEGENDA OZNAČENÍ VÝROBKŮ PSV

- S1 SKLADBY STŘECH A PODLAH
- KL KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
- Z ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
- T TRuhlářské výrobky

POPIS ÚPRAV, POZNÁMKY

- 102 Oprava komínů K.1, K.2, K.3, K.4, K.5, K.6:
Nové vyzdění komínů nad úrovní střechy z líčových ostře pálených cihel. Zdivo vyspárované. Ukončení komínů krycí betonovou deskou s přesahem a okapní drážkou. Výška komínů : 65 cm nad úroveň hřebene střechy.
- 116 Oprava omítaných ploch fasády (jižní, západní a severní fasáda):
a) Hladké omítané plochy fasád bez ozdobných prvků vyznačené šrafo (J fasáda 113m², Z fasáda 51m², S fasáda 91m²):
Otlučení 100% omítek až na zdivo, vyškrobání rozvolněné malty ze spár mezi cihlami do hl. cca 2 cm, nově omítnutí ploch venkovní žárovou vřepocementovou omítkou a hladkou štukovou omítkou. Tl. omítek cca 2,5 cm.
b) Omítané plochy fasády členěné ozdobnými prvky (římso, bosáže atd.):
Ruční očištění štukových prvků od dodatečných nátěrů a štukových vrstev na původní štukovou vrstvu (odhalení původní profilace). Otlučení nesoudržných a poškozených omítek na zdivo (odhad pro potřeby rozpočtu = otlučení 25% ploch jádrových omítek na plochách členěných štukovými prvky + odstranění štukových vrstev na zbývajících ploše). V místě zachovaných původních profilací říms a dalších prvků se provedou sádrové otisky, na jejichž základě se vyrobí plechové šablony pro opravu jednotlivých prvků (pro každý typ profilace jeden otisk a jedna šablona).
Pozn.: Rozsah odstranění stávajících omítek se upřesní po postavení lešení a zpřístupnění všech ploch fasád.
Požadovaná kvalita provedení štukových prvků, která určuje standard opravy, je vidět na zachované původní bosáži a části římsy na jižní fasádě u JZ nároží, kde nebyla fasáda opatřena dodatečnými fasádními nátěry a štukovými vrstvami. Při opravě se nejdříve bude realizovat jedno určené pole fasády (svislý výsek fasády zahrnující všechny nebo většinu prvků štukové výzdoby), jako vzorek kvality. Po odsouhlasení tohoto vzorku TDI a AD se přistoupí k realizaci celé fasády ve stejné kvalitě.
- 117 Finální povrchová úprava všech omítaných ploch fasády (J, Z a S fasády):
Zbovení podkladu prachu. Sjednocující podkladní nátěr omítaných ploch fasády (penetrace) a tmelení systémovým tmelem.
SilAcryl-silikonový paropropustný fasádní nátěr plněný uhlíkovými vlákny pro překlenutí vlasových trhlin, samočisticí, matný. Nutno použít systém od jednoho výrobce!
- 118 Oprava povrchu stávajícího kamenného soklu a kamenných stupňů ve vstupech:
Očištění povrchu stávajících kamenných prvků atryskáním.
Proškrobání spár mezi kamennými prvky. Vyplnění spár mezi deskami spárovací hmotou pro žulový kámen, pro venkovní použití.
- 120 Zpětné namontování a připojení prvků EL a SL na fasádách. Kabely k těmto zařízením budou vedeny pod omítkou.
- 121 Mříž před oknem (J fasáda 7ks, S fasáda 2ks): Demontáž, případná úprava pro nové osazení (dle potřeby – např. navaření čelních plechů nebo ůpalků L profilů pro nové kotvení pomocí chemických kotev), odstranění starých nátěrů a koroze opískováním, 1x nátěr základní syntetickou barvou + 2x vrchní nátěr syntetickou barvou, po opravě omítek a fasádním nátěru zpětné osazení pomocí chemických kotev.
- 122 Náhrada demontované mřížky před větracím otvorem za novou prům. cca 150 mm (J fasáda 1ks)
- 123 Všechny pohledové uplatněné dřevěné prvky přesahu střechy (krokve, vaznice, bednění, atd.): Očištění od starých nátěrů obroušením, narušení přípravkem proti dřevokaznému hmyzu a hnilobě, nový krycí nátěr (nátěrový systém pro dřevo ve venkovním prostředí = základní + vrchní barva)
- 137 Ochrana geodetického bodu a informačních desek k geodetickým bodům na J fasádě v průběhu oprav fasád jejich zakrytím pomocí lepicí pásky a PE fólie.
- 138 Zachování původní plastické prvky štukové výzdoby na J fasádě u JZ nároží bez dodatečných štukových vrstev a nátěrů jako určující standard kvality pro opravu ostatních plastických štukových prvků na fasádách.
- 146 Zpětné namontování a připojení světelné informační cedule s názvem nádraží (celkem 4ks): pozn. V době zpracování projektu nejsou osazeny ještě 3 cedule na fasádách (Z, S a V fasáda), proto nejsou zakresleny v příslušných pohledech. Jejich osazení je však dle sdělení investora plánováno ještě před zahájením opravy fasád a střechy objektu.
- 147 Amtigrafitti nátěr fasád do výšky 3m od úrovně terénu.

Vypracoval	Ing. Jan David		
Ved. projektant	Ing. Jan David		
Investor	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace		
Stavba - akce	Stupeň PD	provedení stavby - DPS	
	Datum	říjen 2017	
	Formát	8 x A4	
Název výkresu	POHLED JIŽNÍ NÁVRH OPRAVY	Měřítko 1:50	Profese AS
			Výkres č. E.3.20.