

Opatření ředitele č. 29/2012

ve znění změny č.1

Povinnosti Cizích právních subjektů při napětových výlukách TV a činnostech na zařízeních UTZ /E OR Ostrava

Č.j.: int15089/2015 -OR OVA-SEE

Ukládací znak : 50.8

Skartační znak a lhůta: V - 5

Počet listů : 6

Počet příloh : 1

Počet listů příloh : 1

Gestorský útvar : správa elektrotechniky a energetiky

Zpracovatel : Tomáš Týn

Tel. : 972 766 520

Fax :

E-mail : tynt@szdc.cz

Rozdělovník : Ř OR, NT, NPI, NŘP, NEk, přednostové provozních obvodů, přednostové odborných správ, vedoucí odborů a oddělení, vedoucí provozních středisek.

Účinnost od: 01.12.2015

V Ostravě dne: 30.11.2015

Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Obsah.

Obsah.....	2
Rozdělovník	2
Záznam o změnách	2
Rozsah znalostí.....	3
Použité zkratky	3
I. Úvodní ustanovení.....	4
II. Požadavky pro napětovou výluku TV.....	4
III. Kvalifikace zaměstnanců CPS.....	4
IV. Povinnosti CPS před zahájením prací na elektrifikovaných tratích	4
V. Kontakty na odpovědné osoby pro zajišťování napětových výluk TV.....	5
VI. Závěr.....	6

Příloha č.1 - Podklad pro zpracování „PRACOVNÍHO POSTUPU“ pro činnost na UTZ/E OŘ
Ostrava a v jejích blízkosti.....7

Rozdělovník.

Ř OŘ, NT, NPI, NPŘ, NEk, přednostové provozních obvodů, přednostové odborných správ, vedoucí odborů a oddělení, vedoucí provozních středisek.

Záznam o změnách.

Číslo změny	Čj. změny	Změna se týká ustanovení a příloh:	Datum účinnosti změny	Změnu provedl Příjmení, jméno / podpis
	Datum schválení			
1.	int15089/2015 - OŘ OVA-SEE 15.12.2015	Čl.III., IV, V- upraven	1.12.2015	Týn Tomáš

(Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce.)

Rozsah znalostí:

Pracovní činnosti:	Znalost
Ř OŘ, NT, NPI, NEk, NŘP, ostatní zaměstnanci OŘ Ova	Informativní
ÚPI – přednostové odborných správ, vedoucí odborů a oddělení, vedoucí provozních středisek, VM, M,	Úplná

Použité zkratky:

CPS	Cizí právní subjekt
ČD	České dráhy
DKV	Depo kolejových vozidel
NEk	Náměstek ředitele OJ pro ekonomiku
NPI	Náměstek ředitele OJ pro provoz infrastruktury
NŘP	Náměstek ředitele OJ pro řízení provozu
NT	Náměstek ředitele OJ pro techniku
MD	Ministerstvo dopravy
OJ	Organizační jednotka
OKD	Ostravskokarvinské doly
OPR	Odbor provozu
OŘ	Oblastní ředitelství Ostrava
OTV	Opravná trakčního vedení
OZZ	Organizační zástupce zhotovitele
PJ	Provozní jednotka
ÚPI	Úsek provozu infrastruktury
ÚŘP	Úsek řízení provozu
SEE	Správa elektrotechniky a energetiky
SOKV	Středisko oprav kolejových vozidel
SŽDC	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
TNŽ	Technická norma železnic
TV	Trakční vedení
ZPŘS	Zástupce pro řízení sledu
ŽST	Železniční stanice

I. Úvodní ustanovení

Níže uvedená opatření jsou závazná pro všechny zaměstnance OŘ Ostrava. Zástupci OŘ Ostrava jsou povinni předat toto opatření zástupci CPS při předávce staveniště.

II. Požadavky pro napěťovou výluku TV

- a) přesný rozsah požadované výluky (především specifikovat rozsah vypnutí a ovlivnění elektrických zařízení, které není obsaženo ve výlukovém rozkaze),
- b) vedoucí práce - jméno, telefonní kontakt,
- c) OZZ - jméno, telefonní kontakt,
- d) ZPŘS – jméno, telefonní kontakt

III. Kvalifikace zaměstnanců CPS

- a) Elektrotechnická kvalifikace – příloha č.3 předpisu SŽDC Zam1

vedoucí práce – odborná způsobilost dle TNŽ 34 3109 čl. 3.2.4

- **elektrická práce** (TNŽ 34 3109 čl. 3.4.2) elektrotechnická kvalifikace dle vyhláška MD č. 100/95 Sb. příloha č. 4 čl. 8b), odborná zkouška E-07 dle přílohy č.4 předpisu SŽDC Zam1;

- **neelektrická práce** (TNŽ 34 3109 čl. 3.4.3) elektrotechnická kvalifikace osoba poučená dle př. č. 4 vyhl. č.100/95 Sb. nebo pracovník poučený §4 vyhl. č. 50/78 Sb. s odbornou zkouškou K,M,B,G,T,Z,-xx dle druhu činností v souladu s přílohou č.4 předpisu SŽDC Zam1 ;

- b) Zdravotní způsobilost – vyhláška č.101/1995sb.,§1;
- c) **OZZ** – organizační zástupce zhotovitele. U výluk na jejichž realizaci se podílí více vedoucích prací ustanovuje hlavní zhotovitel prací OZZ s odbornou způsobilostí dle TNŽ 34 3109 čl. 3.2.10.
- d) **ZPŘS** – zaměstnanec pro řízení sledu CPS. Při organizování pohybu speciálních drážních vozidel (SHV) externích dopravců ustanovuje CPS osobu pro řízení sledu – ZPŘS s odbornou způsobilostí dle předpisu SŽDC Zam1 (zkouška D04).

IV. Povinnosti CPS před zahájením prací na elektrifikovaných tratích.

- a) před zahájením prací CPS na TV a v jeho blízkosti musí CPS v dostatečném předstihu oznámit osobě odpovědné za TV (TNŽ 34 3109 č. 3.2.2) jména vedoucích prací a rozsah prováděných prací.
- b) Po povolení výluky povolovacím DPS (telegramem) zašle zhotovitel osobě odpovědné za TV nejpozději 48 hod před zahájením výluky podklady pro

zpracování pracovního postupu (dle TNŽ 343109 a ČSN 50110-1 ed.2 písemnou formou e.maiem ve formátu dle přílohy č.1.

- c) Před zahájením výluky se všichni vedoucí prací zúčastnění na výluce dostaví do místa zahájení výluky (dle výlukového rozkazu) pro nahlášení připravenosti k zahájení výluky pracovníkovi vykonávajícímu funkci OZOV a převzetí příkazů „B“ pro elektrickou práci, nebo „Záznamů o poučení“ pro neelektrickou práci od pracovníka provozovatele TV odpovědného za zajištění pracoviště. Vedoucí prací se musí prokázat osobě odpovědné za zajištění pracoviště dokladem o elektrotechnické kvalifikaci a odborné zkoušce (K,M,B,G,T,Z -xx)
- d) Při činnosti více pracovních skupin musí mít každá skupina svého vedoucího práce, vedoucí práce musí mít svůj písemný doklad pro vymezení pracoviště v rámci napěťové výluky TV (příkaz „B“ nebo „Záznam o poučení“).
- e) Před ukončením výluky se všichni vedoucí prací zúčastnění na výluce dostaví do místa zahájení výluky (dle výlukového rozkazu) pro nahlášení ukončení prací, připravenosti k ukončení výluky pracovníkovi vykonávajícímu funkci OZOV a předání ukončených příkazů „B“ pro elektrickou práci, nebo „Záznamů o poučení“ pro neelektrickou práci osobě provozovatele TV odpovědné za zajištění pracoviště.

Osoba odpovědná za TV zpracuje na základě výše uvedených údajů CPS „pracovní postup“ pro zajištění napěťové výluky, a písemné podklady pro vedoucí prací v souladu TNŽ 34 3109 čl. 6.1.

V. Kontakty na odpovědné osoby pro zajišťování napěťových výluk TV

V.I.Pro požadavky na zajištění napěťové výluky TV dle bodu č. II kontaktujte:

Email: Zagol@szdc.cz, tel.: 972 762 406

V.I.Podklady pro zpracování pracovního postupu a vydání písemných dokladů pro zajištění pracoviště dle bodu č. IV zajišťují:

pro obvod OTV Bohumín

ŽST Bohumín včetně – ŽST Louky n/O včetně

ŽST Bohumín – ŽST Ostrava Svinov mimo

ŽST Bohumín – stát. hr. Polská Republika

ŽST Bohumín Vrbice – stát. hr. Polská Republika

ŽST Ostrava hl.n – ŽST Ostrava Kunčice mimo (přes ŽST Ostrava Střed)

Odpovědné osoby :

VPS :Ing.Havlík Radim **tel:** 9727 56 459 **mobil:** 725 797 097

Email: HavlikRa@szdc.cz

VM : Pavlíček Petr **tel:** 9727 56 459 **mobil:** 724 136 754

M : Staněk Josef **tel:** 9727 56 459 **mobil:** 724 254 782

pro obvod OTV Studénka

ŽST Hranice n /M mimo – ŽST Ostrava Svinov včetně

ŽST O. Svinov – ŽST Opava Východ včetně

Výhybna Polanka n/O – ŽST Ostrava Kunčice včetně (Polanecká spojka)

ŽST Studénka- Mošnov, Ostrava Airport

Odpovědné osoby :VPS : Pupák Petr **tel:** 9727 57 579 **mobil:** 725 878 330**Email:** Pupak@szdc.czVM : Kyselý Roman **tel:** 9727 57 579 **mobil:** 724 254 781M : Hotárek Ivo **tel:** 9727 57 579 **mobil:** 724 254 781**pro obvod OTV Český Těšín**

ŽST Č. Těšín včetně – ŽST Louky n/O mimo

ŽST Č. Těšín – ŽST Ostrava Kunčice mimo (Polanecká spojka)

ŽST Č. Těšín – stat. hr. Slovenská Republika

Odpovědné osoby :VPS : Bocek Petr **tel:** 9727 54 476 **mobil:** 725 574 734**Email:** BocekP@szdc.czVM : Petrek Libor **tel:** 9727 53 356 **mobil:** 725 797 096M : Rambousek Kamil **tel:** 9727 54 476 **mobil:** 724 254 783**VI. Závěr**

V případě nedodání výše uvedených podkladů v daném termínu, nedostavením se vedoucích prací do místa zahájení výluky (dle výlukového rozkazu) pro nahlášení připravenosti k zahájení výluky, zástupce SEE OŘ Ostrava není oprávněn požadovanou výlukou zahájit.

Zhotovitel před zahájením prací požádá OŘ SEE Ostrava o stanovení podmínek pro práci na TV nebo v blízkosti jeho živých částí k eliminaci případných elektrických rizik, nebo poškození TV.

Místní šetření provádí :- Týn Tomáš - IŽD SEE, **tlf:** 725 435 420**Email:** TynT@szdc.cz- Bárta Tomáš – VPI TV SEE, **tlf:** 602 516 563**Email:** BartaT@szdc.cz

Příloha č.1 - Podklad pro zpracování „PRACOVNÍHO POSTUPU“ pro činnost na UTZ/E OŘ Ostrava a v jejich blízkosti

Podklady pro zpracování „PRACOVNÍHO POSTUPU“ pro činnost na UTZ/E,

OŘ Ostrava a v jeho blízkosti

Žadatel (zhotovitel) :

Název akce :

č. zakázky:

Výluka elektrického zařízení (místo,žst.,trať, kol):.....

Termín výluky :.....

Odpovědná osoba zhotovitele za CPS,nebo OZOV jméno.....tel:

Kvalifikace :

Vedoucí práce)* jméno :tel:

Kvalifikace :

.....

.....

Zaměstnanec pro řízení sledu jméno :tel:

Kvalifikace :

1. harmonogram prováděných prací:

.....
.....
.....
.....

2. Vyjmutí elektrického zařízení z provozování (nutný detailní rozsah vypnutí a zajištění el. zař. pro provedení prací):

.....
.....

3. Vymezení pracoviště (přesné vymezení pracoviště kol. č., od km do km apod):

.....
.....
.....

Přílohy (schéma apod.):

Datum zpracování:

Program sestavil za CPS,nebo OŘ Ova :

