

Legenda :

TS	Nový technologický objekt
REOV1, REOV2	Nové rozvaděče EOV
	Nový kabelový rozvod EOV
	Svorkovnicové skříňky EOV
KT1, KT2	Kolejnicové čidlo teploty
SČ1, SČ2	Srážkové čidlo

Vnější vlivy :

Vnější vlivy jsou stanoveny dle ČSN 33 2000-5-51 ed 3. Pro venkovní prostředí jsou stanoveny vnější vlivy - AB8, AD3, AE3, AG2, AK2, AL2, AN2, AQ2, AS2

Provozová soustava : 3PEN AC 50Hz, 400/230V, stTN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 : - izolací živých částí a kryty nebo přepážkami

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 : - ZBYTKOVÝ - automatickým odpojením od zdroje doplňková - proudovým chráničem

				Číslo soupravy
1.				
Č. změny	Zdůvodnění změny	Datum	Podpis	

Investor, objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	VIAMONT PROJEKT
Odpov. projektant stavby	Ing. Milouš Janík	
Odpov. projektant PS, SO, části	Ing. Jiří Skutba	
Technická kontrola	Ing. Jiří Skutba	
Vypracoval	Lukáš Skutepa	VIAMONT Projekt, s.r.o. Na Dědině 1078/2, 149 00, Praha 3 tel./fax: +420 602 205 417 e-mail: info@viamontprojekt.cz

OPRAVA SZZ HOŠTKA	Zak. číslo zhotov.	19068
	Datum	07/2019
SO 01-34-01 ELEKTRICKÝ OHŘEV VÝHYBEK	Stupeň	DSP
	Měřítko	1:A4
SITUACE	Část	E.3.4
	Příloha	2