



Napěťové soustavy: VN - 3 AC 50Hz 6kV/IT  
VN - 3 AC 50Hz 400/231V/IT

Rozměr (ŠxVxH): 1100x2147x1500

Obvodové uzemnění provedeno páskem CU 25/5  
Sled fází při pohledu ze strany "A" z leva L1, L2, L3  
Sled fází při pohledu ze strany "B" z leva L3, L2, L1

Rozmístění přístrojů: A = strana transformátorů  
B = strana pojistek

Dveře  
strany  
A

Dveře  
strany  
B

VIAMONT Projekt, s.r.o. Křížkovského 1292/13 130 00 Praha 3			Datum: 07/2019 Kreslí: Marek Ambrož Stupeň PD: DSP		Investor: SŽDC s.o., OŘ Ústí nad Labem Akce: TTS 2045 6kV/50Hz Hořka Místo: žst. Hořka			Pohled na TTS			Číslo výkresu: 07 List číslo: 1 Počet listů: 2	
---	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--