


LEGENDA

- A/ PRÍSAZENÉ PRŮMYSLOVÉ LED SVÍTIDLO, TŘ. IZOLACE II, 10W, IP66, EL. PŘEDŘ.
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU 230V, 10A, MIN. IP44, TŘ. IZOLACE II
- ⌋ ZÁSUVKA JEDNOFÁZOVÁ 230V, 16A, MIN. IP44
- ⌋ ZÁSUVKA TŘÍFÁZOVÁ 400V, 16A, MIN. IP44
- ⌋ TŘÍFÁZOVÝ VOLNÝ KABELOVÝ VÝVOD
- ⌋ JEDNOFÁZOVÝ VOLNÝ KABELOVÝ VÝVOD



Stavba „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.“ je spolufinancováno Evropskou unií z programu OPD 2



DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, s.o. Sokolovská 278/1955 190 00 Praha 9 - Libeň
-------------	---

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. JAROSLAVA ŠUDOVÁ Architekt projektu: ING. ARCH. TOMÁŠ PEGHMAN
-----------------------	--	--

Středisko:			
ARCHITEKTURY A POZEMNÍCH STAVEB			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. ONDŘEJ KAFKA	ING. JAROSLAVA ŠUDOVÁ	ING. EDUARD KOŠTÁL	ALEŠ BUDSKÝ

Název akce:	PRODLOUŽENÍ PODCHODŮ V ŽST. PRAHA HL.N.	Číslo smlouvy:	16 412 206
ETAPA 1		Projektový stupeň:	DVZ
Část:	E.1.9 KABELOVODY A KOLEKTORY SO 190.1 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍHO KOLEKTORU - ELEKTROINSTALACE	Datum:	11/2018
Název přílohy:	PŮDORYS - ČÁST 3	Číslo části:	E.1.9.1.3
		Měřítko:	1:100
		Počet formátů:	7 A4
		Číslo přílohy:	2.2

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘEBLŽNÉ SMLOUVY O DBL.O. ŽÁDÁ JENHO ČÁST NEMOŽE BYT DLE ZÁKONA 112/1990 ZK. KOPÍROVÁNA NEBO JINYM ZPŮSOBEM ROZŠŮŘOVÁNA. BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA A.S.