

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Sokolovská 278/1955
190 00 Praha 9 - Libeň

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. JAROSLAVA ŠUDOVÁ

Architekt projektu:

-

Zpracovatel části:

Coolplan Praha, s.r.o.
Semonická 2838/34
193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
Ing. Ondřej Kafka	Ing. Jaroslava Šudová	Ing. David Němec	Ing. David Němec

Název akce:

PRODLOUŽENÍ PODCHODU V ŽST. PRAHA HL.N.

Číslo smlouvy:

16 412 206

Projektový stupeň:

DVZ

Část:

SO 190.1 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍHO KOLEKTORU

Datum:

11/2018

Číslo části:

E.1.9.1.2

Název přílohy:

**VZDUCHOTECHNIKA
SPECIFIKACE MATERIÁLU**

Měřítko:

-

Počet formátů:

5 A4

Číslo přílohy:

7

SPECIFIKACE VZT			
Dodávka VZT			
Montáž VZT			
Dílenská dokumentace a Projekt skutečného provedení			
Zaregulování, uvedení do provozu			
Kompletační a ing. činnost			
Dopravné			
Celkem bez DPH			
Pos.	Text	mj	množství
	Zařízení č.1a - Větrání kolektor JIH		
1.1a	Odvodní radiální ventilátor, d400mm, V=1500m3/h, dp=380Pa, vč. manžet, regulátoru otáček, kombinovaného termostatu s hygrostatem	ks	1
1.2a	Protidešťová žaluzie vč. síta proti hmyzu, pozedního rámu, montáž. mat. přibližný rozměr(nutno doměřit) 470X600	ks	1
1.3a	Hranaté potrubí ,pozink. plech, vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, síta z tahokovu	m2	1
1.4a	Kruhové SPIRO , pozink. plech, vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, D400	bm	0,3
1.5a	Lamelová požární klapka 230V, signalizací polohy klapky, 700x500	ks	1
	Zařízení č.1b - Větrání kolektor SEVER		
1.1b	Odvodní radiální ventilátor, d400mm, V=2000m3/h, dp=320Pa, vč. manžet, regulátoru otáček, kombinovaného termostatu s hygrostatem	ks	2
1.2b	Protidešťová žaluzie vč. síta proti hmyzu, pozedního rámu, montáž. mat. přibližný rozměr(nutno doměřit) 470X600	ks	4
1.3b	Hranaté potrubí ,pozink. plech, vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, síta z tahokovu	m2	3
1.4b	Kruhové SPIRO , pozink. plech, vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, D400	bm	0,6
1.5b	Lamelová požární klapka 230V, signalizací polohy klapky, 700x500	ks	1
Ve specifikaci VZT není zahrnuto: průrazy vč. začištění, přívod elektro, odvody kondenzátu, požární ucpávky, revize, propojovací potrubí od kolektoru k šachtám			
Dodavatel je povinen předložit technické listy zařízení			
Uvedené výrobky jsou pouze referenční.			